

Tilstede

Eirik Fuglum Manger Butikkutvikling (Rema 1000)

Rune Ulvatn Rune Ulvatn as

Richard Gangstøe Statens vegvesen

På befaringen ble følgende feil og mangler kommentert:

1. Det mangler 2 stk overgangskilt ved overgangsfelt inn kommunevei. Det ble avtalt at disse skulle bli montert.
2. Alle skiltene langs hovedvei var løse, må komprimeres og festes bedre.
3. Deler av asfaltarbeidet inn mot naturstein var ikke komplett, da det tydelig kom opp grus mellom kantstein og asfaltdekket. Det ble avtalt at entreprenør Rune Utvatn skulle ta dette opp med Rune Flokenes i Leminkainen asfalt for tilbakemelding og forslag til utbedring av feilen.
4. Taktile heller var montert med for store gliper mellom hellene. Avtalt fuging for å hindre frostsprengning.

Bilder:



Skilting mangler.



Grus «kommer opp» mellom asfalt og kantstein.



Gliper må fylles.



Gliper må fylles.



Svak avslutning i påvente av forlengelse av fortau?