

***NB! Denne samsvarserklæring er lovpålagt og gjelder som garantibevis. Den må betraktes som en del av det elektriske anlegget og oppbevares i hele anleggets levetid.***

***Erklæring om at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg***

***Eier/Kunde:*** RADØY KOMMUNE

Radøyvegen 1690  
Radøyvegen 1690  
5936 MANGER

***Anlegg/Anleggsadresse:*** RADØY KOMMUNE Manger skule  
Ordrenummer: **76820**

***Anvendelse:*** Denne erklæring gjelder for: Utvidelse/Endring

***Anvendte normer:*** NEK400 2014

***Beskrivelse av anlegget/oppdraget:***

Det har vært utført branntilsyn ved Manger skule.

Det må gjøres noen endringer etter den:

Følgende punkter er:

Rømningsvei via vaktmester, merking/lys må fjernes

Rømningsvei fra tekstilrommet må merkes og det samme gjelder på sløyden. På disse romme skal de rømme via

Arbeidet registrert: 15.02.17


Melding er sendt til nettselskap: Ikke aktuelt

***Installatør:***


AS Pettersson & Gjellesvik  
Postboks 2013 Nordnes  
5817 Bergen

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg kapittel V. Dokumentasjon i henhold til §12 er overlevert eier av anlegget.

Dato: 06.06.2017



Tom Nielsen



Kenneth Renè Campbell Nævdal



C. Sundtsgt. 52  
Pb 2013 Nordnes, 5817 Bergen  
Org.nr.: NO 915 211 631 MVA  
Telefon: 55 54 90 00  
Telefax: 55 23 45 60  
Vakttelefon: 906 88 555

Elektroentreprenør  
Teleinstallatør  
Automasjon  
Sikkerhet/Brann  
firmapost@pg-elektro.no  
www.pg-elektro.no



***NB! Denne samsvarserklæring er lovpålagt og gjelder som garantibevis. Den må betraktes som en del av det elektriske anlegget og oppbevares i hele anleggets levetid.***

***Erklæring om at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg***

Installatør

Saksbehandler