
Fra: Stian Marøy
Sendt: mandag 19. juni 2017 12.25
Til: 'Øystein Rikstad'
Emne: SV: 17/6461 Byggesak Gbnr 24/3 Bø - Utviding, ny terrasse med meir - arkivert utan vidare handsaming

Hei

Det er krav til ansvarsrett for stålpipe, så det må vera søknad med ansvarsrett.
Angående veranda/balkongar, så er det krav om ansvarsrett vist dei er balkongar.

Definisjoner

Veranda: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket.

Balkong: Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg, opphengt, uten understøttelse, omgitt av et rekkverk.

Terrasse: Planert avsats for uteopphold, med eller uten platting av ulikt materiale og med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.

Mvh

Stian Marøy
Ingeniør / byggjesakshandsamar

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Tlf.dir: 56 34 90 56

E-post: stian.maroy@radoy.kommune.no



Fra: Øystein Rikstad [<mailto:oystein@rili.no>]
Sendt: torsdag 15. juni 2017 11.59
Til: Stian Marøy
Emne: SV: 17/6461 Byggesak Gbnr 24/3 Bø - Utviding, ny terrasse med meir - arkivert utan vidare handsaming

Hei , vist eg kutter ut den hybelen i kjeller , da oppfyller eg krava til søk uten ansvarsrett ?

Mvh
RiLi Eiendom AS
Øystein Rikstad
Byggmester
92869921

Fra: Stian Marøy [<mailto:Stian.Maroy@radoy.kommune.no>]
Sendt: 2. juni 2017 09:35
Til: Øystein Rikstad <oystein@rili.no>
Emne: 17/6461 Byggesak Gbnr 24/3 Bø - Utviding, ny terrasse med meir - arkivert utan vidare handsaming

Hei

Sjå vedlagte saksdokument for svar på din søknad angående gbnr24/3 da brevet vart sendt oss i retur frå posten.

Svarbrev vart sendt til adressa registrert i Brønnøysundregistrene:

Rili Eigedom AS
Rossnesvegen 71
5937 Bøvågen

Mvh

Stian Marøy
Ingeniør / byggjesakshandsamar

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Tlf.dir: 56 34 90 56

E-post: stian.maroy@radoy.kommune.no

