

## Sonja Løvteit

---

**Fra:** Tor Andersson  
**Sendt:** 24. October 2017 16:02  
**Til:** Sonja Løvteit  
**Emne:** VS: Nabovarsel, vassleidning til Listveiten, radøy

**BikubeMailItemid:** fe27a189-0c4f-4657-8897-cbaa1a69ead5

-----Opprinnelig melding-----

**Fra:** Tor Andersson  
**Sendt:** tirsdag 12. september 2017 09.42  
**Til:** Johan Myking <Johan.Myking@uib.no>  
**Kopi:** dragoey@online.no; Jørn Myking <jorn.myking@gmail.com>; Einar Færø <Einar.Faero@radoy.kommune.no>  
**Emne:** SV: Nabovarsel, vassleidning til Listveiten, radøy

Hei

Takker for din mottatte kommentar til nabovarselet du har mottatt. Dine kommentarer vil bli sendt videre sammen med byggesøknaden til byggesak i Radøy kommune. Så får de vurdere om dine merknader har relevans for byggesaken. Tilknytningspunkt gå klart fram av de tegninger du har mottatt

---

Med vennlig hilsen  
Tor Andersson  
Ingeniør VAR, Vann og miljø

Mob/dir: 951 29 865, Sentralbord: 417 99 417 tor.andersson@asplanviak.no - www.asplanviak.no Asplan Viak AS,  
Fabrikkgaten 3, Postboks 2304 Solheimsviken, 5824 Bergen

-----Opprinnelig melding-----

**Fra:** Johan Myking [mailto:Johan.Myking@uib.no]  
**Sendt:** mandag 11. september 2017 19.50  
**Til:** Tor Andersson <Tor.Andersson@asplanviak.no>  
**Kopi:** dragoey@online.no; Jørn Myking <jorn.myking@gmail.com>; Einar Færø <Einar.Faero@radoy.kommune.no>  
**Emne:** Nabovarsel, vassleidning til Listveiten, radøy

Tor Andersson, Asplan Viak

Viser til rekommandert nabovarsel for gnr./bnr 35/2 i Radøy i samband med prosjektert kommunal vassleidning til Listveiten.

Eg har tidlegare varsla Radøy kommune om ein viktig feil i materialet: Den kommunale kummen ligg ikkje på Myking, men på Grindheim, jf. gnr/bnr 34/9 på teikninga. Radøy kommune har stadfesta dette.

Setning 2 og 3 i nabovarselet er derfor feil:

2: Den prosjekterte leidningen er ikkje teikna inn som "tilknytted de kommunale vannledninger på Myking", for desse er private og med mindre dimensjon enn 110 mm. Leidningen er teikna inn direkte frå Grindheim til Listveiten.

3: "Vannledning tilknytted eksisterende vannkum på Myking" - det skal altså vera "på Grindheim".

Eg kan ikkje akseptera nabovarsel som er upresist og har faktafeil.

Med helsing

Johan Myking

## Sonja Løvteit

---

**Fra:** Tor Andersson  
**Sendt:** 24. October 2017 16:01  
**Til:** Sonja Løvteit  
**Emne:** VS: vannledning til Listveiten

**BikubeMailItemid:** 7b633a94-91d4-4831-991c-c2da04f4be1e

**Fra:** Tor Andersson  
**Sendt:** tirsdag 24. oktober 2017 16.01  
**Til:** 'Helge Dragøy' <dragoey@online.no>  
**Kopi:** 'Einar Færø' <Einar.Faero@radoy.kommune.no>; Ingrid Didriksen <Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no>  
**Emne:** SV: vannledning til Listveiten

Hei

Dette må tas opp med Radøy kommune i forbindelse med erklæring om å legge vannledning i vannet

Med vennlig hilsen



**Tor Andersson**  
Ingeniør VAR  
Vann og miljø

T: 951 29 865  
E: [tor.andersson@asplanviak.no](mailto:tor.andersson@asplanviak.no)

Kom i kontakt med Asplan Viak



**Asplan Viak AS**  
Fabrikkgaten 3  
Postboks 2304 Solheimsviken  
5824 Bergen

T: 417 99 417  
[www.asplanviak.no](http://www.asplanviak.no)

Les vårt nyhetsmagasin  
[KVARTALET](#)

**Fra:** Helge Dragøy [<mailto:dragoey@online.no>]  
**Sendt:** lørdag 23. september 2017 00.45  
**Til:** Tor Andersson <[Tor.Andersson@asplanviak.no](mailto:Tor.Andersson@asplanviak.no)>  
**Emne:** vannledning til Listveiten

Hei Tor Andersson  
Viser til nabovarsel sendt meg for 36/7 og 35/1  
i tillegg til merknader anført av 35/2 og 35/4 ønsker jeg ein avtale der eigar av vannledningen har de økonomiske ansvaret dersom det skapar framtidige økonomiske utgifter for fiskeforvaltninga i vatnet

Beste Helsing  
Helge Dragøy



## Sonja Løvteit

---

**Fra:** Tor Andersson  
**Sendt:** 24. October 2017 15:58  
**Til:** Jørn Myking  
**Kopi:** dragoey@online.no; 'Einar Færø'; 'Johan Myking'; Sonja Løvteit  
**Emne:** SV: 170912-JM- Merknader til Nabovarsel, vassleidning til Listveiten, radøy

**BikubeMailItemid:** 550edb3e-2ff0-4111-ba20-fe91bba5bd60

Hei

Vi takker for din henvendelse og beklager sen tilbakemelding. Vi kan gi følgende svar på dine spørsmål:

- Vannledning vil bli innmålt etter legging
- Det vil bli søkt å legge den så dypt som mulig
- Arbeidene planlegges oppstartet nå i høst/vinter, og det forventes ca. ferdigstilling medio/ultimo januar
- Radøy kommune er selv bygge- og prosjektleder for vannledningen, og møte må avtales med dem. Det er planlagt å benytte boltefri, runde lodd på ledning, og ledning forankres i grøft på land.
- Avtale med grunneiere tar Radøy kommune seg av
- Eventuell flytting av ledning må eventuelt stå i erklæring i forbindelse med legging av ledning
- Vi har varslet samtlige grunneiere med grense mot vannet. Erklæringer er det Radøy kommune som har tatt seg av
- Det er ikke kommunens intensjon at vannledning skal videreføres til Bø

---

Med vennlig hilsen  
Tor Andersson  
Ingeniør VAR, Vann og miljø

Mob/dir: 951 29 865, Sentralbord: 417 99 417 tor.andersson@asplanviak.no - www.asplanviak.no Asplan Viak AS,  
Fabrikkgaten 3, Postboks 2304 Solheimsviken, 5824 Bergen

-----Opprinnelig melding-----

**Fra:** Jørn Myking [mailto:jorn.myking@gmail.com]  
**Sendt:** tirsdag 12. september 2017 15.30  
**Til:** Tor Andersson <Tor.Andersson@asplanviak.no>  
**Kopi:** dragoey@online.no; 'Einar Færø' <Einar.Faero@radoy.kommune.no>; 'Johan Myking' <Johan.Myking@uib.no>  
**Emne:** 170912-JM- Merknader til Nabovarsel, vassleidning til Listveiten, radøy

Hei Tor,  
Det vises til dere rekommanderte nabovarsel seng oss for 35/4 og bruneier av vannet.

I tillegg til merknader anført av 35/2 "faktafeil" har vi ytterligere merknader:

- Koordinatfeste hvor ledningen blir lagt for hver 50 meter.
- Ledningen legges midt i vannet og/eller så dypt som mulig.
- Dere må fremlegge en fremdriftsplan for når arbeidene skal start og avslutte. (årstids avhengig i forhold til fisk/fiske).
- Leggemøte og detaljer omkring synkelodd/forankring bes dokumentert.



- Dersom dere må ha tilgang til vannet må dette særskilt avtales med grunneier.
- Kommunen har ansvaret for fremtidig flytting av ledningen dersom det blir behov for det.
- Forutsetter at samtlige grunneiere til vannet og fiskarlaget er varslet og gir samtykke til etableringen. Det fremkommer ikke på nabovarselet hvem dette er sendt til.
- Dersom det er intensjonen at ledningen i fremtiden skal videreføres i vannet til Bø må dette også opplyses om nå.

Uten at nevnte forhold blir ivaretatt vi eier av 35/2 motsette oss legging av ledningen i vårt vann. Forutsetter at dere må ha 100% aksept fra samtlige grunneiere for at tiltaket skal godkjenner for å unngå en langvarig behandling(ekspropriering).

Vi ønsker at Listveiten skal få kommunalt vann men samtidig vil vi sikre oss mot fremtidige kostnader knyttet opp mot denne ledningen.

På vegne av eier av 35/2  
Mvh Jørn Myking

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Johan Myking [mailto:Johan.Myking@uib.no]

Sendt: mandag 11. september 2017 19.50

Til: tor.andersson@asplanviak.no

Kopi: dragoey@online.no; Jørn Myking <jorn.myking@gmail.com>; Einar Færø <Einar.Faero@radoy.kommune.no>

Emne: Nabovarsel, vassleidning til Listveiten, radøy

Tor Andersson, Asplan Viak

Viser til rekommandert nabovarsel for gnr./bnr 35/2 i Radøy i samband med prosjektert kommunal vassleidning til Listveiten.

Eg har tidlegare varsla Radøy kommune om ein viktig feil i materialet: Den kommunale kummen ligg ikkje på Myking, men på Grindheim, jf. gnr/bnr 34/9 på teikninga. Radøy kommune har stadfesta dette.

Setning 2 og 3 i nabovarselet er derfor feil:

2: Den prosjekterte leidningen er ikkje teikna inn som "tilknytted de kommunale vannledninger på Myking", for desse er private og med mindre dimensjon enn 110 mm. Leidningen er teikna inn direkte frå Grindheim til Listveiten.

3: "Vannledning tilknytted eksisterende vannkum på Myking" - det skal altså vera "på Grindheim".

Eg kan ikkje akseptera nabovarsel som er upresist og har faktafeil.

Med helsing

Johan Myking

