

# Samsvarserklæring

## Samsvarserklæring med garanti

Elektroinstallatør	
Firma/Navn:	Torsvik Elektro AS
Kontaktperson:	
Adresse:	Torsvik
Postnr. / Sted:	5337 Rong
Telefon:	56385000
E-post:	

Oppdragsgiver (Kunde)	
Firma/Navn:	Stig Gjerde
Kontaktperson:	
Adresse:	Selfallet 104
Postnr. / Sted:	5936 MANGER
Telefon:	91362759
E-post:	

Ordre	
Ordrenummer:	28295

Kunde	
Kundenummer:	15077

Anleggsadresse			
Firma/Navn:	Selfallet 104		
Adresse:	Selfallet 104	Hus nr:	Bokstav:
Postnr./Sted:	5936 MANGER	SSB-nummer:	

Anlegg - Kontaktperson				
<input type="checkbox"/> Eier	<input type="checkbox"/> Bruker	<input type="checkbox"/> Annet	Telefon:	91362759
Navn:	Stig Gjerde, Stig Gjerde		E-post:	

Anleggsbeskrivelse					
<input type="checkbox"/> Nyanlegg	<input type="checkbox"/> Utvidelse	<input checked="" type="checkbox"/> Endring	Måler nr:		
Utført iht:	<input checked="" type="checkbox"/> NEK 400	Utg:	2010	Type anlegg:	Bolighus
	<input type="checkbox"/> Annet	Beskr:			
Arb. beskrivelse:	El inst av garasje iht tilbud 14.04.2014				




medlem av nelfo

Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.



Erklæring om samsvar skal i følge § 13 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg oppbevares av eier av anlegget i hele anleggets levetid. Dette er et verdipapir og en garanti på at installasjonen er kontrollert og prøvet for å sikre at forskriftens krav er fulgt.

**Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.**

Installatør/bemyndiget person:	
Navn:	Kjell Skjerven
Dato:	02.06.2014 2
Signatur:	

# Sluttkontroll

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Installatør	
Firma/Navn:	Torsvik Elektro AS
Kontaktperson:	
Adresse:	Torsvik
Postnr. / Sted:	5337 Rong
Telefon:	56385000
E-post:	

Oppdragsgiver (Kunde)	
Firma/Navn:	Stig Gjerde
Kontaktperson:	
Adresse:	Selfallet 104
Postnr. / Sted:	5936 MANGER
Telefon:	91362759
E-post:	

Ordre	
Ordrenummer:	28295

Kunde	
Kundenummer:	15077

Anleggsadresse			
Firma/Navn:	Selfallet 104		
Adresse:	Selfallet 104		
Postnr./Sted:	5936	MANGER	
Hus nr:		Bokstav:	
SSB-nummer:			

Rapportens omfang	
<input type="checkbox"/> Hele anlegget:	<input checked="" type="checkbox"/> Anleggsdel:

Besvarelser:  = Ja     = Nei     = Ikke aktuelt     = Ikke besvart

Sjekkpunkt			Kommentar
<b>Risikovurdering</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Er det foretatt risikovurdering av anlegget?	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Visuell kontroll</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Er utstyret CE-merket og montert i henhold til monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er kabler og utstyr betryggende festet?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme "rom"?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?	<input type="checkbox"/>		
Er kabelvernsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringssevne?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er effektbrytere/motorvernbytere riktig justert?	<input type="checkbox"/>		
Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstop og nullspenningsutløser?	<input type="checkbox"/>		
Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene? (støvfukt etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er anlegget tilstrekkelig merket?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er alle tilkoblinger riktig utført?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er skjult varme dokumentert og eier informert?	<input type="checkbox"/>		
Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er et krav)?	<input type="checkbox"/>		
Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?	<input type="checkbox"/>		

# Sluttkontroll

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

...Fortsettelse fra forrige side

<input type="checkbox"/> Hele anlegget:		<input checked="" type="checkbox"/> Anleggsdel:	
Måling/prøving	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommentar	Verdi
Er det målt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er det utført isolasjonsmåling? (Måles mellom hver spenningsførende leder og jord.)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi.	<input type="checkbox"/>		
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?	<input type="checkbox"/>		
Er det målt gulv- og veggresistans?	<input type="checkbox"/>		
Er det kontrollert spenningsfall?	<input type="checkbox"/>		
Er anlegget funksjonstestet?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Er det foretatt polaritetskontroll?	<input type="checkbox"/>		



Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema.



NELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utførelse. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.

Anleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventuelle forbehold

Kontrollert av:	
Navn:	Kjell Skjerven
Dato:	02.06.2014 2
Signatur:	