

A/STAB AS
Ulsmågvegen 7
5224 Nesttun

Janicke Larsen/ Ragnhild Ø. Mortensen Saksnr.: 2018/766

24.10.2018

Brannvesenet sin uttale gjeldane for næringsområde i Børdalen, Samnanger kommune, Gnr 136 Bnr 4 mfl.

I samhøve med plan- og bygningslova sin § 5-2 skal eit planforslag sendas til uttale til partar som får følgjer av planforslaget. Bergen brannvesen har inngått samarbeid med Samnanger kommune, og er såleis ein part i denne saka og uttaler seg med dette om forhold som kan ha innverknad på redningsinnsatsen.

Føremål med planarbeidet er å regulere areal til eit datasenter og å avsette areal innanfor reguleringsområdet til etablering av tilkomstveg, parkeringsplassar og trase for straumkablar i Børdalen i Samnanger kommune.

Bergen brannvesen forutsett at planområdet blir tilrettelagt slik at brannvesenet sine køyrety får brukbar tilkomst fram til bygg og konstruksjonar, samt tilstrekkeleg sløkkjevotnkapasitet. Ei oversikt over tekniske spesifikasjonar gjeldane dette, viser me til «Veiledning – tilrettelegging for innsats», ein rettleiar utarbeidd av Bergen brannvesen. Me gjev dykk merksam på at Samnanger brannvesen ikkje har høgdeutstyr.

Med helsing

Bergen brannvesen

Janicke Larsen – avdelingsleiar
Ragnhild Ø. Mortensen – sakshandsamar

Dokumentet er godkjent elektronisk.