

Fra: Bjørn Skorpa Eikeland <Bjorn.Skorpa.Eikeland@vlfk.no>

Dato: 16.05.2022 13:35 (GMT+01:00)

Til: mathias@ajmontering.no

Emne: avklaring av behov for geologisk prosjektering ol. - reguleringsplan for bustad på gnr. 25 bnr. 176 - Samnanger kommune

Hei, viser til eposten din av 28.04.22 der du ber om avklaring på om me vil stille krav til utgreiingar ol. i samband med regulering av bustad på gnr. 25 bnr. 176. Eigedommen ligg rett over Haukåstunellen på fv. 49 med om lag 100 m overdekning.

Eg forstår det slik at det skal utarbeidast reguleringsplan for å legge til rette for 1 (eller nokre få) bustadtomter, og at det vil vere snakk om sprenging ved «vanleg» grunnarbeid for desse og etablering av tilkomstvegar ol.

Erfaringsmessig vil rystelsar ved arbeid av denne storleiken ikkje påverke tunellen vår når overdekninga er så stor. Me vil difor ikkje krevje geologisk prosjektering eller liknande for sprenging ved grunnarbeid for bustadtomtene og etablering av tilkomstveg mm.

Me minnar om at det ikkje kan borast etter grunnvarme og/eller grunnvatn rett over tunellen, og at det må takast inn sikringssone med føresegnar om dette i reguleringsplanen.

Med helsing

Bjørn Skorpa Eikeland
avdelingsingeniør

Infrastruktur og veg

Forvalting Vestland



tlf.: 472 48 274

www.vestlandfylke.no

Ver merksam på at all dialog på e-post kan bli journalført.