

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann frå hus og hytter

Søknadsskjemaet gjeld for:

- Utslipp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslipp på under 50 pe.
- Utslipp av sanitært avløpsvann på mindre enn 50 pe i tett busetnad som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjeld ikkje for tilkopling til offentleg avløpsnett.

Informasjon:

1. Utsleppet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forureiningsforskrifta kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysningar vil bli behandla av kommunen. Søknadar som er i samsvar med standardkrava i kapittel 12, blir behandla innan seks veke. Søknad om unntak frå standardkrava i kapittel 12 blir behandla utan ugrunna opphald, men behandlinga kan ta meir enn seks veke.
2. For prosjektering og utføring av avløpsanlegget, gjeld reglane i plan- og bygningsslova § 20-1 om søknad om løyve til tiltak, godkjenning av føretak og ansvarrett. Bygging av anlegget kan først starte når eit igangsettingsløyve frå kommunen ligg føre.

1. Ansvarleg (søklar)*:

Namn:	HELGE / MARIT MJØS RAUM
Adresse:	PETEDALSHEIA 156
E-post:	maritraum@online.no
	☒ Enkeltperson ☐ Selskap/lag/sameige
Telefon (dagtid):	92054093
Postnr, poststad:	5254 SANDSLI
Før opporganisasjonsnr.:	

*Dersom ansvarleg søklar ikkje er den same som ansvarleg eigar (ansvarleg eigar er det same som tiltakshavar i plan- og byggesaker) skal du opplyse om dette.

2. Søkanden gjeld:

☒ Nytt utslipp ☐ Vesentleg auke av utslipp ☐ Rehabilitering av eksisterande utslipp	☐ Heilårsbustad, tal på: ☒ Fritidsbustad, tal på: 161 ☐ Annan bygning, tal på:	Er/blir vassklosett installert? ja ☐ nei ☒
---	--	--

3. Eigedom/byggestad:

Gnr.: 37	Bnr.: 50	Adresse: ADLANDSVEGEN 943
Planstatus:		
Samsvar med endelige planar etter plan- og bygningsslova: ja ☒ nei ☐		
Viss nei, ligg samtykke frå kommunens planmyndigheit føre?: ja ☐ , dato:.....		

4. Utsleppsstad:

Type:	Innsjø ☐ Bekk/Elv ☐ Elvemunning ☐ Sjø ☐ Stedegne lausmassar ☐
Namn på lokalitet:	BIOLOGISK GRÅVANN 1M3 RENSEANLEGG 1M3 FILTRALITE TIL SANDGRØFT
Koordinatar på utsleppsstad:	N 60°35.356' E 005°08.380'
Før opp kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, anna):	
Utsleppsdjupne ved lågaste vassstand:	minst 2 m ☐ ja ☐ nei ☐ , spesifiser:m
Utsleppets storleik i personekvivalentar:	6 _____ pe

5. Reinsegrad: (OBS! Kommunen kan ha lokale krav, undersøk med kommunen):

☐ Utsleppsstad i følsamt/normalt område (reinsegrad jf. §12-8, sjå også "Rettleiing til søker"): Reinsekraft av sanitært avløpsvatn, utsleppsstad med brukarinteresser: a) ☐ 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOD₅ Reinsekraft av sanitært avløpsvatn, utsleppsstad med fare for eutrofiering/overgjødning, men ingen brukarinteresser: b) ☐ 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOD₅ Reinsekraft av sanitært avløpsvatn, utsleppsstad kor det ikkje er fare for eutrofiering/overgjødning eller er brukarinteresser: c) ☐ 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOD₅ Reinsekraft av gråvatn, alle utsleppsstader: ☐ stedegne lausmassar eller tilvarande, spesifiser: 0,4 x 0,5 x 10m SANDGRØFT

Utsleppsstad i mindre følsamt område (reinsegrad jf. §12-9): Reinsekraft av sanitært avløpsvatn, utslepp til sjø: a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff eller b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon Berre utslepp av gråvatn, utslepp til sjø: ☐ ureinsa
--

Søkjer unntak frå §§12-8 til 12-9/lokal forskrift, spesifiser i vedlegg B (sjå punkt 6).	
Type reinsaneanlegg: ☐ Ureinsa ☒ Slamavskiljar ☐ Infiltrasjonsanlegg ☒ Sandfilteranlegg ☒ Biologisk reinsaneanlegg ☐ Kjemisk reinsaneanlegg ☐ Kjemisk/biologisk reinsaneanlegg ☐ Tett tank (for alt avløpsvatn) ☒ Tett tank for svartvatn ☐ Biologisk toalett ☐ Konstruert våtmark ☒ Tett tank for svartvarn, gråvassfilter ☐ Biologisk toalett, gråvassfilter ☒ Anna løysing, spesifiser:..... KOP1 AV VERA COMPACT F1	Tillegg for minireinsaneanlegg: Tiffredssteller minireinsaneanlegget NS-EN 12566-3: ja ☐ nei

6. Vedlegg til søknaden:

a) Namn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har hjelpt med val av reinsemetode og/eller dokumentasjon av reinsegrad ☒ ja	Namn: Bioforsk Jord og miljø As Type bistand: ☒ Val av reinsaneanlegg ☒ Utforming av reinsaneanlegg ☒ Dokumentasjon av reinsegrad ☐ Installasjon av reinsaneanlegg
b) Grunngeving for ynskje om unntak frå §§ 12-7 til 12-13 og relevant dokumentasjon ☒ ja ☐ ikkje relevant	c) Dokumentasjon av reinsegrad if. § 12-10 og skildring av anlegg ☒ ja
d) Plassering av avløpsanlegg, utsleppstad, eigedomsgrensar og vertikalrang på kart i målestokk 1:5000 eller større ☒ ja	

e) Liste over eigedomar knytt til avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (om det er fleire enn ein eigedom)	ja ☐ ikke relevant ☒
f) Oversikt over interesser som utleppet får følgjer for (drikkevassforsyning, rekreasjon, næringsverksemd, etc.). Utgreiing om tiltak for å motverke interessekonfliktar og tiltak for å ta vare på helse og miljø	ja ☐
g) Oversikt over kven som er varsia (blant anna naboar, aktuelle lokallag, brannar/andre kjelder til drikkevatein og vatningsanlegg i området) og kopi av nabovarsalet	ja ☒ ikke relevant ☐
h) Eventuelle mottokne klager/protestar	ja ☐ ikke relevant ☒

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

Vi har kopiert virkemåten til Biorensaneanlegget VERA COMPACT F1 - HYTTETORGET med 1m3 tank Slamavskiller med Slampose m/ fall til 1m3 tank med dyser over Filtrallite 0,2 - 10mm. Selvfølgelig avløp til 10m Infiltrasjons/ Sandfiltergrøft 0,4m bredx0,5m dyp. Dokumentasjon på renseeffekten er over 90% iflg : Bioforsk Jord og miljø As.Frederik A. Dahls vei 20, 1432 As. Tel.: 64 94 81 00. Faks: 64 94 81 10. jord@bioforsk.no VEDLEGG G og E1.

8. Underskrift og fråsegn:

Eg forpliktar meg til å følge føresegnene i ureiningsforskrifta og enkeltvedtak i samsvar med ureiningsforskrifta. Som ansvarleg eigar er eg ansvarleg for forskriftsmessig drift og vedlikehald.	Dato: 16.12.2019 Underskrift ansvarleg eigar: <i>Marit Raum</i> <i>Marit Raums</i>
Gjenta med blokkbokstavar: HELGE RAUM / MARIT MJØS RAUM (Sign.)	

9. Merknader frå kommunen: