
Fra: Harry Finseth
Sendt: torsdag 16. januar 2020 11:20
Til: Anita Lillehaug; Arne Helgesen
Kopi: Postmottak Alver; Egil J. Gripsgård; Kjetil Spurkeland; Camilla Moe
Emne: SV: Vannforsyningskapasitet Holtermandsvegen 2A, 5918 Frekhaug

Hei.

Vi har et driftstrykk på i overkant av 7 bar ved sjøen. Dermed kan dere trekke fra kotehøyen på bygget. 5 bar ?

Bygger for tiden ny ledning. 250mm sdr11. Når den er ferdig mot sommeren, vi vi få ringledning og trygg forsyning .Det vil også bli montert vannkum som vist på VA-rammeplan

Mvh

Harry Finseth

Fra: Anita Lillehaug [<mailto:al@toreeide.no>]
Sendt: torsdag 16. januar 2020 10:50
Til: Arne Helgesen
Kopi: Postmottak Alver; Egil J. Gripsgård; Harry Finseth; Kjetil Spurkeland; Camilla Moe
Emne: SV: Vannforsyningskapasitet Holtermandsvegen 2A, 5918 Frekhaug

Hei Arne

Takk for raskt svar.

Har dere noen forventninger om hva trykket skal være når anlegget er ferdig bygget/ombygget? Så kan vi evt prosjektere med et minimums trykk.



Anita S. Lillehaug

Prosjektleder

Mob: (+47) 93652288

Office: +47 55 17 54 40

Mail: al@toreeide.no

Web: www.toreeide.no

Office: Spelhaugen 8, N-5147 FYLLINGSDALEN

Fra: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>
Sendt: torsdag 16. januar 2020 10.24
Til: Anita Lillehaug <al@toreeide.no>
Kopi: Postmottak Alver <post@alver.kommune.no>; Egil J. Gripsgård <egil.gripsgard@alver.kommune.no>; Harry Finseth <harry.finseth@alver.kommune.no>; Kjetil Spurkeland <kjetil.spurkeland@alver.kommune.no>
Emne: SV: Vannforsyningskapasitet Holtermandsvegen 2A, 5918 Frekhaug

Avtale om måling av kapasitet må alltid avklaras med driftsavdelingen, i dette området er det fortrinnsvis Egil Gripsgård, tlf. 918 70 157.

Om de ikkje får kontakt med Egil. Ring sentral 56 37 50 00 så set dei over til driftsavdelinga veg, vatn og avløp.

Når det gjeld kapasitet og trykk i dette området, har eg ikkje oversikt over dette, Egil sjekkar kva trykk det er i området.

Når det gjeld kapasitet på nett, er vi her i eit området der det for tida foregår ei utbygging av vatn og avløpsnett, her kjem ein ny ringleidning som etter det eg forstår vil forbetra kapasitet betydeleg. Det er Harry Finseth som har dette prosjektet, for nærar opplysingar om framdrift osv. kontakt Harry.

Reknar med at det ikkje har så mykje for seg å gjæra kapasitetstest, før den nye forsyningssystemet er etablert.

Arne Helgesen |Avdelingsleiar

Telefon: 959 45 434

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE

Fra: Postmottak Alver

Sendt: onsdag 15. januar 2020 15.03

Til: Arne Helgesen

Emne: VS: Vannforsyningskapasitet Holtermandsvegen 2A, 5918 Frekhaug

Hei

Svare du/dere på dette ? eller er det andre som må til – kven ??

Med venleg helsing

Lilli Ann

Dokumentsentret

-5129

Fra: Anita Lillehaug [\[mailto:al@toreeide.no\]](mailto:al@toreeide.no)

Sendt: onsdag 15. januar 2020 14:53

Til: Postmottak Alver

Kopi: Camilla Moe

Emne: Vannforsyningskapasitet Holtermannsvegen 2A, 5918 Frekhaug

Hei

Vi skal sprinkle nye Danielsen Ungdom skole som planlegges oppført på adresse Holtermannsvegen 2A, 5918 Frekhaug. Gårdsnummer og bruksnr: ALVER 4631-323/617

I den forbindelse skulle vi hatt vannforsyningskapasiteten der, gjerne inkludert statisk trykk. Har dere dette, evt kan vi ta målinger selv?

På forhånd takk for raskt svar.



Anita S. Lillehaug

Prosjektleder

Mob: (+47) 93652288

Office: +47 55 17 54 40

Mail: al@toreeide.no

Web: www.toreeide.no

Office: Spelhaugen 8, N-5147 FYLLINGSDALEN