

## Veronica Pagano

---

**Fra:** Hans Rune Valle <hansrune.valle@ngir.no>  
**Sendt:** onsdag 12. februar 2020 15.16  
**Til:** Veronica Pagano  
**Kopi:** Gjørán Dørheim  
**Emne:** SV: RTP - Lindås Barnehage Gnr/Bnr 108/283

**Oppfølgingsflagg:** Følg opp  
**Status for flagg:** Flagget

Hei.

NGIR har ingen merknad til RTP- Lindås Barnehage Gnr/Bnr 108/283.

Venleg helsing

**Hans Rune Valle**

Bedriftsrådgjevar



NGIR  
Lindåsvegen 1260  
5956 Hundvin

Mob: 91 15 46 60  
Dir.tlf.: 56 34 33 19  
Faks: 56 36 36 80  
[www.ngir.no](http://www.ngir.no)

*Denne meldinga, inkludert vedlegg, kan innehalda konfidensiell og/eller sensitiv informasjon som berre er meint for personen den er adressert til.*

*Viss du ikkje er den rette mottakar bør du sletta denne meldinga og varsle avsendar.*

---

**Fra:** Veronica Pagano <pagano@hlm.no>  
**Sendt:** 11. februar 2020 12:46  
**Til:** Hans Rune Valle <hansrune.valle@ngir.no>  
**Kopi:** Gjørán Dørheim <doerheim@hlm.no>  
**Emne:** SV: RTP - Lindås Barnehage Gnr/Bnr 108/283

Hei,

Viser til forrige samtale sender vi Renovasjonsteknisk plan til godkjenning fra NGIR.

Vi ber om tilbakemelding evt. godkjenning på planen, da godkjent RTP skal vedlegges prosjektets igangsettingstillatelse.

med vennlig hilsen  
Veronica Pagano

master i arkitektur

# hlm

HLM Arkitektur  
C. Sundts gate 1  
N-5004 Bergen  
tlf: +47 55 55 04 00  
mob: +47 925 40 392  
[pagano@hlm.no](mailto:pagano@hlm.no)  
[www.hlm.no](http://www.hlm.no)



Ikke skriv ut denne e-posten dersom du ikke virkelig trenger det!

---

**Fra:** Hans Rune Valle <[hansrune.valle@ngir.no](mailto:hansrune.valle@ngir.no)>  
**Sendt:** onsdag 29. januar 2020 16:14  
**Til:** Gjørn Dørheim <[doerheim@hlm.no](mailto:doerheim@hlm.no)>  
**Emne:** SV: RTP - Lindås Barnehage

Hei.

Sender deg NS9432 som gjev mål på vegbreidd og diameter kjørebane i rundkjøring.

Elles tilrår vi å ha boshus nær innkjøring til parkeringsplass. Kjøring med komprimatorbil og tømning av bosdunkar så nær inngang til barnehagen er ikkje ønskeleg.

Boshuset bør lagast uten dørterskel og med bredde på dør minimum 1200mm.

Venleg helsing

**Hans Rune Valle**

Bedriftsrådgjevar



NGIR  
Lindåsvegen 1260  
5956 Hundvin

Mob: 91 15 46 60  
Dir.tlf.: 56 34 33 19  
Faks: 56 36 36 80  
[www.ngir.no](http://www.ngir.no)

*Denne meldinga, inkludert vedlegg, kan innehalda konfidensiell og/eller sensitiv informasjon som berre er meint for personen den er adressert til.*

*Viss du ikkje er den rette mottakar bør du sletta denne meldinga og varsle avsendar.*

---

**Fra:** Gjøran Dørheim <[doerheim@hlm.no](mailto:doerheim@hlm.no)>

**Sendt:** 29. januar 2020 14:13

**Til:** Hans Rune Valle <[hansrune.valle@ngir.no](mailto:hansrune.valle@ngir.no)>

**Kopi:** Per Højgaard Nielsen <[hojgaard@hlm.no](mailto:hojgaard@hlm.no)>; Veronica Pagano <[pagano@hlm.no](mailto:pagano@hlm.no)>

**Emne:** RTP - Lindås Barnehage

Hei,

Viser til tlf. samtale 29.01.2020.

Det er lagt opp til at renovasjonsbil skal bruke rundkjøring som stoppested ved henting av avfall.

Avfall skal kildesorteres i fire fraksjoner, beholdere plasseres i eget avfallsskur. Se vedlagt situasjonsplan.

Er det tilstrekkelig med lengdeprofil av tilkomstvei?

Mvh

Gjøran Dørheim  
master i arkitektur

# hlm

HLM Arkitektur  
C. Sundts gate 1  
N-5004 Bergen  
tlf: +47 55 55 04 00  
mob: +47 99 306 406  
[doerheim@hlm.no](mailto:doerheim@hlm.no)  
[www.hlm.no](http://www.hlm.no)



Ikke skriv ut denne e-posten dersom du ikke virkelig trenger det!