

Fra: Larissa Dahl
Sendt: onsdag 19. februar 2020 14:41
Til: 'Knut Henanger'
Emne: spl. i saka gbnr 312/14 saksnr.20/153
Vedlegg: utslepp 312-14 og 312-10 2 hytter.pdf

Hei! Har spl. Knyttet bruksendring saka 20/153.

1. Har Du fått svar frå Vegvesenet om utvida bruk av avkjørsel på gbnr 312/14 bruksendring frå hytte til bustad?
2. Se på utklipp frå tilstandsrapport nede. Det er delt biovac minirensanlegg dimensjonert for to hytter med bolig på gbnr 312/10 som ble godkjent i 2008, se vedlegg. Kapasitet er ikkje beregnet for 1 hytte og 1 hushus. Det må søkes om utvidet utsleppsløyve i seinare byggesak for bruksendring.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Fritidsbolig	
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter.	
VVS-installasjoner, generelt	
Beskrivelse:	Kommunalt vann Varmtvannsbereder montert i krypkjeller Vanninntak i krypkjeller og stoppekran Biovac rensanlegg ned gravet tank i bakken. Årlig serviceavtale. Biovac er tilkoblet nabohus som også har bruksrett til anlegget.

Larissa Dahl | Rådgjevar Plan og byggesak

E-post: byggesak@alver.kommune.no

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



Ved ytterlegare spørsmål, ver venleg å ta kontakt med oss på innbyggjarservice. Informasjon om opningstider finn du på www.alver.kommune.no/innhald/plan-bygg-og-eiendom/treng-du-hjelp/ eller ved å ringe telefon 56 37 50 00.

Innsending av søknadar og anna dokumentasjon i saker skal sendast til postmottak@alver.kommune.no