



Anja Cecilie Sletthaug  
Dyrhovden 19 A  
5993 OSTEREIDET

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 20/709 - 20/10692

Saksbehandlar:  
Eirik Berntsen  
eirik.berntsen@alver.kommune.no

Dato:  
26.02.2020

## **Avklaring rundt innsendt tilleggsdokumentasjon - gbnr 233/167**

### **Eide indre**

Tiltak: Terrasse  
Byggjestad: Gbnr: 233/167  
Tiltakshavar: Anja Cecilie Sletthaug

#### **Avklaringar rundt kva krav som gjeld**

Kommunen er einige at det ikkje er TEK17-krav som er gjeldande for bueiningane i første etasje. Bueiningane må tilfredsstillast krava som gjaldt når dei vart godkjente.

#### **Avklaringar rundt krav til dagslys**

Dere har lagt ved ei utgreiing for dagslyskrav for bueiningane i første etasje. Vi vil ikkje sette tvil til sjølve utrekningane dykk har gjort, men vi er uenige i hvilke faktorar dykk har lagt til grunn for utrekninga.

Vår vurdering er at glassgolv må bereknast på same måte som eit ordinært tregolv, utan lysgjennomslipp. Grunnen til denne vurderinga er at eit glassgolv ikkje vil slippe lys igjennom i alle tilfelle. Til dømes vil det ved snø, frost eller dogg være redusert lysgjennomslipp. Ved snø vil lysgjennomslippet være 0.

Vidare sett glassgolv krav til bruken av altanen. Det vil til dømes ikkje kunne møblerast i områda. Vi kan ikkje så at vilkår til bruk vil kunne medføra same lysinnslipp som ved ordinært lysgjennomslipp i frå eit vertikalt vindauge. Det vil vidare være store krav til reingjering for å oppretthalde lysinnsleppet.

#### **Dykk må gjera følgande**

Vi ber dykk derfor senda inn ein stadfesting på at dagslyskrava i bueiningane i første etasje er stetta dersom ein legg vår vurdering av golvet til grunn, altså null lysgjennomslipp.

#### **Sakshandsamingsfrist**

Vi ber om orsaking at saka ikkje har blitt handsama i tråd med gjeldande sakshandsamingsfrist. Saka vil bli prioritert i vidare handsaming.

### **Gebyr**

Ettersom vår sakshandsamingsfrist er oversittet, vil det ikkje bli ført gebyr i saka.

Med vennleg helsing  
Alver kommune

Eirik Berntsen  
Rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### **Kopi til:**

Kålås Bygg AS

Torvhusmyrane 2

5913

EIKANGERVÅG

Kålås Bygg AS

Torvhusmyrane 2

5913

EIKANGERVÅG

### **Mottakarar:**

Anja Cecilie Sletthaug

Dyrhovden 19 A

5993

OSTEREIDET