



Plan og byggesak  
Anne Lise Molvik

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 20/4678 - 20/11905

Saksbehandlar:  
Arne Helgesen  
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:  
02.03.2020

## **Søknad om arealoverføring og oppføring av tilbygg til bustad for vurdering etter VA-norma - gbnr 238/9 og 239/13 Eknes**

Har hatt ein dialog med Sondre Sæbbø. Det er kun utstikk på bygg som eventuelt kjem litt nærare vassleidning enn 4. m. **Tenker at vi her ein dialog med utbygger, og eventuelt tar ei synfaring, og gjær eit forberedande tiltak, når vi veit eksakt dato for oppstart** gravearbeid på tomt. Dersom det skulle vise seg at det blir problem med avstandskrav, får vi bli einig med utbygger om kva tiltak som er nødvendig å gjæra.

Med helsing

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar  
Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**  
Plan og byggesak