
Fra: slovag@norva24.no
Sendt: tirsdag 10. mars 2020 12.24
Til: Postmottak Alver
Kopi: Slam
Emne: VS: Bilde sendt inn -
\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\4631\AnleggID=72394_OppdragID=2268417_DSC00622.jpg
Vedlegg: AnleggID=72394_OppdragID=2268417_DSC00622.jpg;
AnleggID=72394_OppdragID=2268417_DSC00621.jpg

Hei

Gjeld Gbn 498/38 Alver Kommune (Radøy)

utløps rør er ødelagt. overvann og slam renner på utsiden av tanken

Mvh
Trine Ekren

Tlf: +47 57 78 11 70
Mob: +47 99 41 14 87
Fax: +47 57 78 11 71
E-post: trine.ekren@norva24.no
Nettside: www.norva24.no

vi hjelper alltid

-----Opprinnelig melding-----

Fra: autosend@norva24.no <autosend@norva24.no>

Sendt: tirsdag 3. mars 2020 13:18

Til: slovag@norva24.no

Emne: Bilde sendt inn -

\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\4631\AnleggID=72394_OppdragID=2268417_DSC00622.jpg

Mappe: \\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\4631

Filnamn: AnleggID=72394_OppdragID=2268417_DSC00622.jpg

Feil: