



Tk Rør AS
Brurastien 54
5265 YTRE ARNA

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/6382 - 20/14991

Saksbehandlar:
Margarett Halland
margarett.halland@alver.kommune.no

Dato:
17.03.2020

Vedkomande rørleggjarmelding - GBNR 342/24 - 79

Vi viser til rørleggjarmelding motteke 04.03.2020 med vedlagt situasjonsplan(VA-kart)

Adresse byggeplass: Beitingsvegen 247

Type bygg: Riving av eksisterande hytte, oppføring av ny.

Type arbeid: Tilknytning av offentleg vatn igjen etter riving, endra og auka bruk.

Rørleggermelding må innehalde situasjonsplan som viser tilknytning frå eigedom, fram til tilknytning offentleg leidning. Hytte skal kolplast til privat (sansynligvis felles privat vannledning) Dette er ein vesentleg endring i forhold til dagens situasjon, derfor må det leggest ved tinglyst erklæring frå eigar/eigare av privat/felles privat leidning, om rett til tilknytting.

I rørleggermelding må det og leggest ved dokumentasjon på godkjent utslepp, eigedom er ikkje registrert i ordning for slamtømming.

Dersom det blir gitt tilknytingsløyve, skal det monterast vannmåler i hovedbygg, før forgreining til aneks og basseng.

Tilknytingsgebyr:

Noverande hytte som skal rivast er allereie tilknytt offentleg vatn.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar
Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Margarett Halland
Konsulent
Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Aivon Sidney Baretto

Jørgen Moes
Gate 5

5053

BERGEN

Mottakarar:

Tk Rør AS

Brurastien 54

5265

YTRE ARNA