



Tk Rør AS
Brurastien 54
5265 YTRE ARNA

Referansar:
Dykkar:
Vår: 20/6382 - 20/16228

Saksbehandlar:
Margarett Halland
margarett.halland@alver.kommune.no

Dato:
24.03.2020

Godkjend rørleggjarmelding - GBNR 342/24 - 79

Vi viser til rørleggjarmelding motteke 04.03.2020 med vedlagt situasjonsplan(VA-kart)

Adresse byggeplass: Beitingsvegen 247

Type bygg: Riving av eksisterande hytte, oppføring av ny.

Type arbeid: Tilknytting kommunal vassleidning, endra og utvida bruk.

Rørleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Dette løyvet vert gitt med føresetnad at det vert godkjend eit utvida utslepp frå Miljø og Tilsynsavdelinga i Alver kommune.

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.

Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelsar.

Ved hoved inntak i hytte, skal det monterast vannmåler før første forgrening, og før forgrening til aneks og basseng. Vannmåler får ein ved å henvende seg til driftsavdelingen vatn og avløp i Alver Kommune.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning.

Det vil ikkje bli skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding er godkjend.

Tilknytingsgebyr:

På hytte er det frå før betalt ¼ av tilknytingsgebyret kr. 6038 – resterande sum vert fakturert etter gjeldane satsar. På annekset vert det fakturert eit vanleg tilknytingsgebyr.

Alver kommune

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar
Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Margarett Halland
Konsulent
Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Aivon Sidney Baretto

Jørgen Moes
Gate 5

5053

BERGEN

Mottakarar:

Tk Rør AS

Brurastien 54

5265

YTRE ARNA