



Skarsvåg Rør og Interiør AS  
Melandsvegen 15  
5919 FREKHAUG

Referanser:  
Dykkar: Ref.:WQ54DG-  
Skjemanr.:3934  
Vår: 20/7313 - 20/16910

Saksbehandlar:  
Margarett Halland  
margarett.halland@alver.kommune.no

Dato:  
15.04.2020

## Godkjend røyrleggjarmelding - gbnr 323/509 Frekhaug

Vi viser til røyrleggjarmelding motteke 18.03.2020 med vedlagt situasjonsplan (VA-kart)

Adresse byggeplass: Løypetona trinn 3.  
Type bygg: Midlertidig tilkobling av sanitærbrakke.  
Type arbeid: Midlertidig tilknytning offentleg vatn og avlaup.

Røyrleggjarmeldinga vert godkjend på følgjande vilkår:

### **Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.**

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.

Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

### Tilbakeslagsikring:

Alle næringsbygg skal ha tilbakeslagssikring i h.h.t. NS.EN. 1717. Dette skal dokumenterast i ferdigmeldinga.

### Vassmålar:

Alle nye næringsabonnentar skal ha montert vassmålar og betale etter faktisk forbruk. Vassmålar får ein ved å venda seg til VA-avdelinga på driftsstasjonen på Stølen 7. Registeringskjema for vassmålar skal sendast inn saman med ferdigmeldinga. Vassmålar skal lesast av når den midlertidige tilkoplinga er avslutta.

### **Alver kommune**

Postboks 4, 5906 Frekhaug      post@alver.kommune.no      Kontonummer: 13207 29 30559  
Innbyggjarservice: +47 56 37 50      www.alver.kommune.no      Organisasjonsnummer: 920 290 922  
00

**Ferdigmelding:**

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning.

Det vil ikkje bli skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding er godkjend.

**Tilknytingsgebyr:**

For ei midlertidig tilknytning treng ein ikkje betala tilknytingsgebyr.

Med helsing

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Margarett Halland  
Konsulent

Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Vedlegg:**

8.1 Riggplan revidert 17.12.19 Løypetona  
Løypetona Sanitærbrakke tilkobling

**Kopi til:**

Jm Norge AS

Postboks 453

1327

LYSAKER

**Mottakarar:**

Skarsvåg Rør og Interiør AS

Melandsvegen  
15

5919

FREKHAUG