



ODIN

Alle varianter i
- OLJEUTSKILLERI
- FETTUTSKILLERI

Hovedkontor, produksjon og
ODIN MASKIN AS
P.b. 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik
Telefon 69 36 17 70

Beregningsgrunnlag B - pr. kjøkkenutstyr for fettutskiller etter NS-EN-1825-2

Dato:
03.04.2020

Prosjekt:

Goman Lindås

Konsulent:

Odin Maskin V/ Jan-Erik Håkensen

Fettutskillerens nominelle størrelse (NS):.....

10 NS

Nominell størrelse (NS) ikke avrundet:.....

9.26 NS

Velg type Odin F. innv./ F. utv. NS:.....

10 NS

Våtvolum i liter:.....

2900 liter

Det er krav til slamfang i enkelte kommuner:

Slamfang størrelse i liter (100 x NS):.....

1000 liter

Odin Maskin AS kan levere slamfang, som et integrert kammer eller separat.

Beregning i henhold til
NS-EN 1825-2
med denne formelen:
 $NS = Q_s \times f_d \times f_t \times f_r$

Merknader:

Inndata:

Beregnete data:

Utstyrsenheter:

Oppvaskmaskin 3

Qs = 7.12

Skyllekum 50 mm (m/sil) 6

Skyllekum 50 mm (uten sil) 1

Tappekran DN 15 5

Tappekran DN 20 2

Forsterkningsfaktor:

Konsentrasjon: opp til 0,94 g/cm³

f_d = 1

Innløp temperatur: under 60°

f_t = 1

Vaskemidler: ja

f_r = 1.3



ODIN

Alle varianter i
- OLJEUTSKILLERI
- FETTUTSKILLERI

Hovedkontor, produksjon og
ODIN MASKIN AS
P.b. 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik
Telefon 69 36 17 70

Produktbeskrivelse F.innv. og F.utv.

F.innv. - innvendig frittstående montasje på gulv:

Fettutskiller type Odin F. innv. NS _____

Komplett i rustfritt stål AISI 304 med 2 stk gasstette lokk.

VÅTVOLUM: _____ liter (ifølge krav i ny Norsk Standard NS-EN 1825-1)

Rustfritt stål har en meget god kjøleeffekt for best mulig avkjøling av varmt fettholdig avløpsvann, dette for optimal fettavskillingsgrad, samt meget solid utførelse og lang levetid.

Kan også tilpasses på spesialmål dersom standardmål ikke passer.

Testet og godkjent etter NS-EN-1825-1. (Byggforskersertifikat nr. 0555)

Hetvannspyling og tømning

Hetvannspyling og tømning montert i utskiller.

Utstyret består av 3" tømmerør og 3/4" spylør komplett med roterende spyledyse i syrefast stål.

3" Laux kobling

3" Laux kobling komplett med blindlokk i varmgalvanisert stål.

For avslutning på tømmerør som anslutning for tømmebil.

Alarmsentral for fettutskiller

Alarmsentral for fettutskiller med tilknytning til SD-anlegg, type Micro Matic NVD 11 med lyd og lys-signal og med potensialfri kontakt for føler KVF 104 R. Gir signal ved max. fettlagtykkelse.

Tillegg ved innvendig montasje under gulv:

S-Lokk 600x750mm

S-Lokk og ramme i varmforsinket stål for innstøping i gulv, som monteres over 1 stk. midtplassert inspeksjonsluke på fettutskiller. Leveres med låsebolter, pakning mellom lokk og ramme samt løftenøkler.

F.utv. - utvendig nedgravd montasje:

Fettutskiller type Odin F. utv. NS _____

Komplett i rustfritt stål med nedstigningssjakt i overflatebehandlet stål, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme. (Belastning 40 tonn)

Utskilleren leveres med 3/4" muffe for kabel til alarm.

VÅTVOLUM: _____ liter (ifølge krav i ny Norsk Standard NS-EN 1825-1)

Rustfritt stål har en meget god kjøleeffekt for best mulig avkjøling av varmt fettholdig avløpsvann, dette for optimal fettavskillingsgrad, samt meget solid utførelse og lang levetid.

T.- mål etter kundens ønske. (mål fra underkant innløp til ferdig terreng)

(Kjøresterk konstruksjon)

Testet og godkjent etter NS-EN-1825-1. (Byggforskersertifikat nr.0555)

Alarmsentral for fettutskiller

Alarmsentral for fettutskiller med tilknytning til SD-anlegg, type Micro Matic NVD 11 med lyd og lys-signal og med potensialfri kontakt for føler KVF 104 R. Gir signal ved max. fettlagtykkelse.

--	--	--	--