

Kunde	Fra	
50406 - Jostein Konglevoll Hundvinsvegen 10 Hundvinsvegen 10 5956 VÅGSEIDET	Biovac Environmental Technology AS Farexveien 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11272809 Ordrenavn: o-24163-prd Dato: Servicerepresent... Jørund Brakstad	Hundvinsvegen 10 Hordaland 5956 HUNDVIN 1256 - Alver Kommune	90925035

Installasjonssted/utstyr
Navn: 24163 - FD 30N GRP til Jostein Konglevoll

Generell informasjon	
Ferdigdato: 20.04.2020	Prioritet: Normal
Fakturastatus: Ikke fakturert	Ordrekategori: Montasje
Fakturatype: Regning	Kommunetilhørighet: 1256 - Alver Kommune
Pris:	Anleggstype: 787 BIOVAC FD 30N GRP
	Gårds og bruks num...

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
20.04.2020	787 BIOVAC FD 30N GRP	

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902106	Oppstart og opplæring 30N	1	Stk	

Monteringsrapport.

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap	1019-0847-030	
Serienummer anlegget	0	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	Produsent av tank	ukjent
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Ikke lys i dioder, bare montert to-leder mellom skillebryter og skap. Elektriker må skifte kabel. Løkk til Pax lager mangler, er bestilt.
Første servicedato		

20.04.2020

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'JB'.

Jørund Brakstad