

Kunde	Fra
49978 - Schila Amigh Brattaule Sandvikslien 26 Sandvikslien 26 Sandvikslien 26 5037 BERGEN	Biovac Environmental Technology AS Farexveien 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492 Avdeling: E-post: Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11255636 Ordrenavn: o-23749-prd Dato: Servicerepresent... Jørund Brakstad	Slettevegen 49 Hordaland 5936 Manger 1260 - Radøy kommune	93004767

Installasjonssted/utstyr
Navn: 23749 - Biovac 5 N GRP til Schila Amigh Brattaule

Generell informasjon
Ferdigdato: 29.04.2020 Fakturastatus: Ikke fakturert Fakturatype: Regning Pris: Prioritet: Normal Ordrekategori: Montasje Kommunetilhørighet : 1260 - Radøy kommune Anleggstype: 772 BIOVAC FD 5N GRP Gårds og bruks num...67 /13

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
29.04.2020	772 BIOVAC FD 5N GRP	8 - 8

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902101	Oppstart og opplæring 5N	1	Stk	8 - 8

Monteringsrapport.

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap	1019-0799-003	
Serienummer anlegget	0	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Ja	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Ser ut som det ikke er installert lufting over tak.
Første servicedato		

29.04.2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'B' intertwined.

Jørund Brakstad