
Fra: Hanne Marie Evensen
Sendt: onsdag 6. mai 2020 10:24
Til: 'Marianne Dale'
Emne: SV: Sak 20/326 - 20/5348
Vedlegg: GISLINE327.66.pdf

Hei igjen

Jeg har nå forhørt meg kjapt med min leder ang. anleggsvegen.

Det er nok dessverre ikke nok med kun en kort beskrivelse fra tiltakshaver om hvordan han ser for seg vegen. Det må sendes inn tegninger av vegen med terrengprofiler, det må beskrives hvordan vegen vil opparbeides og etter hvert tilbakeføres til opprinnelig stand og når tilbakeføring vil skje. Dette for at vi skal kunne vurdere om tiltaket kan godkjennes. Vegen må prosjekteres av fagkyndige.

Det er også nevnt at han vil sette opp en grov forstøtningsmur i naturstein. Denne må også søkes om, og det må gis samme opplysninger som med vegen. Ettersom dette er et friområde vil ikke en varig mur bli akseptert og kravene om hvordan den skal opparbeides og tilbakeføres må også framgå.

Det er også nevnt at han vil heve terrenget 2 meter. Dette må også framgå av tegninger og beskrives hvordan det skal tilbakeføres. Minner om at fylling av terreng over 1,5 meter i tettbygd strøk er søknadspliktig.

Legger ved nytt situasjonskart ettersom kommunen krever at våre kart blir brukt.

Hanne Marie Evensen | Juridisk rådgjevar byggjesak
Telefon: 56 17 11 69
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Marianne Dale [<mailto:Marianne@ing-aarland.no>]
Sendt: tirsdag 5. mai 2020 12:51
Til: Hanne Marie Evensen
Emne: VS: Sak 20/326 - 20/5348

Vedr. Gnr 27, bnr 66, Heiane 17, 5919 Frekhaug.

Viser til hyggelig telefonsamtale i dag og oversender ny dispensasjonssøknad B-03, og mail Q-02, fra Gjermund Isaksen.

I avtalen mellom Pia Berge/Gjermund Isaksen og Meland Utbyggingsselskap Q-01, står det utførlig hva som skal gjøres med anleggsveien.

Håper dette er utfyllende nok.

Mvh
Marianne Dale
Ingeniør Aarland AS