
Fra: Odd Mikal Søreide <oddsoe57@gmail.com>
Sendt: onsdag 6. mai 2020 17:03
Til: Astrid Riise
Kopi: einar@vestvvs.no
Emne: SV: Kjeilen fellestank - gbnr 125/44

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei.

Da er vi ferdig med utbedring av årsak til med overfylling i septikktank.

Ferdig 22 april 2020,

Det er utført spyling ved NOVA24.

Opp/pågraving (Ca 25 m) av ny trase for slange inklusiv singel og duk.

Rørlegger har koblet 4" slange med tilhørende utstyr.

Det er nå tilrettlagt for fremtidig spyling uten oppgraving.

Nivå i septikktank ligger nå stabilt.

Område er nå ryddet etter vår aktivitet etter avtale med grunneier

Setter rørlegger på kopi av denne mail.

Rørlegger sender skjema med bekretelse på utførelse av rørlegger teknisk utførelse.

Eg anser saken som avsluttet fra Kjeilen felleskloakk .

Hilsen

Odd Mikal Søreide

Kjeilevegen 172

5953 Fønnes

Sendt fra [E-post](#) for Windows 10

Fra: [Astrid Riise](#)



ALVER
KOMMUNE

Fra: Odd Mikal Søreide [<mailto:oddsoe57@gmail.com>]

Sendt: torsdag 16. april 2020 20:56

Til: Astrid Riise

Emne: SV: Kjeilen fellestank - gbnr 125/44

Hei.

Takker for utsatt frist til 01.05.2020.

Kort status i saken i dag.

Vi har tett oppfølging og det er ikke overløp fra tanken.

Nova har spylt ut avløpsslangen den 31.03.2020.

Den er nå spylt helt gjennom og åpen.

Det er avdekket en innsnevring ca 10 meter fra tank under spyling, som nok er hovedårsak til at overløp har oppstått.

Vi har etter dette gjort avtale med grunneier og oppgraving planlagt til neste veke.

Rørlegger var på befaring for bestilling av deler i dag.

Vi har som mål å få dette på plass innen fristen 01.05.2020.

Vil ta kontakt om utfordringer med deler etc medfører forsinkelser utover frist.

ilsen hHisen
Odd Mikal Søreide
91377106

Fra: [Astrid Irene Riise](#)

Sendt: mandag 16. mars 2020 kl. 11:42

Til: [Odd Mikal Søreide](#)

Emne: SV: Kjeilen fellestank - gbnr 125/44

Hei igjen.

Takk for di tilbakemelding!

Alver kommune godkjenner at spylinga av avløpsslangen utsett på grunn av situasjonen med koronaviruset.

Ny frist for utbetring vert sett til seinast **01.05.2020**.

Helsing

Astrid Riise | Rådgjevar Miljø og tilsyn

Telefon: 56 17 14 49

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE

Fra: Odd Mikal Søreide [<mailto:oddsoe57@gmail.com>]
Sendt: lørdag 14. mars 2020 19:18
Til: Astrid Irene Riise
Emne: Kjeilen fellestank - gbnr 125/44

Hei

Viser til mail og samtaler om saken.

En foreløpig oppdatering.

Som informert om på telefon er lekkasjen/overløp fra septiktank til område rundt stoppet. Vi fører tett tilsyn med dette og systemet med avløp fra septiktank inntil kontroll av avløpslange er gjennomført. Det har siden vi fekk senket nivå slik av avløpet(dykkert) fekk luft (ikke vaccum) har nivået vært stabilt og normalt.

Vi har sjekke tilløp og kan ikke se feil eller lekkajser fra overvann inn i systemet. Rørelegger er involvert og det samme med Nova24.

Avtalen med NOVA24 på telefon nå, er at vi skal avtale dato for spyling av avløpslangen fra septiktanken til til sjøen som et forebyggende tiltak.

Med den samfunns utfordringen #korona» har/kan gi i det norske samfunnet vil eg orienter om at vi ikkje kommer til å igangsette videre utbedringer før dette er under kontroll. Kompenserende tiltak med tilsyn håpat eg kan være tilstrekkelig inntil situasjonen med «korona» er under kontroll.

Ta gjerne kontakten på telefon ved behov for meir informasjon.

Mvh
Odd Mikal Søreide
Kjeilevegen 172
5953 Fønnes

Telefon
91377106

Fra: Astrid Irene Riise <astrid.riise@alver.kommune.no>
Dato: 05.03.2020 09:39 (GMT+01:00)
Til: brittsoreide@live.no, oddsoe57@gmail.com
Emne: Kjeilen fellestank - gbnr 125/44

Hei igjen, Odd Mikal Søreide

Takk for at du tok kontakt med undertekna

Eg har vore i kontakt med Norva 24 og snakka med Johny Birkeland. Han har fått mobilnummeret ditt: 913 77106. Han vil gjerne at du skal ringje til han, slik at de kan gjere nærare avtaler om framtidig tømning, og samtidig kan han gje deg litt informasjon om tømme-historie.

Han har mobilnummer 970 10088. Telefonnummer til Norva24 er: 5778 1170, dersom du ikkje får kontakt med han på mobil.

Han seier at det er heilt normalt at eigare av fellestankar ikkje får varsling. No når han har fått ditt mobil-

nummer, vil du få varsling. Dersom de begge vil ha varsling, slik vi snakka om, må du gjere ein avtale om

det med han direkte når du snakkar med han. Eg har gitt han beskjed om at røyrleggjar er hyrt inn, og at der ikkje er

lekkasje lenger. Men Birkeland meinte at det må vere eit problem med utløpet, sidan det har vore same problem dei siste åra.

Tanken vart tømt 06.02.2020, i tillegg til 17.3.2017 og 22.11.2018. Det skal ikkje vere naudsynt med ny tømning. Han nemnde at kanskje tanken skulle vore

spylt. Dette tar du opp med han. Eg har sagt at de ønsker at nokon skal vere til stades ved framtidige tømningar.

Når deg gjeld regningsmottakar, kan du ta det opp med han. Det er NGIR som sendar ut faktura no, så reknar med at der eit samarbeid der.

Viss ikkje, tar du kontakt med meg.

Fristen for utbetaling av tanken, som vart satt til i dag 05.03.2020, kan de sjå bort i frå.

Eg sendar tilbakemeldingskjema til deg på epost adresse: oddsoe@equinor.no, som me avtalte i telefonen i dag.

Der kan du fylle ut den informasjonen du no har om utbetalinga. Fint om vi får ei tilbakemelding når alt er i orden.

Helsing

Astrid Riise | Rådgjevar Miljø og tilsyn

Telefon: 56 17 14 49

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.
Thank you