
Fra: slovag@norva24.no
Sendt: fredag 8. mai 2020 08:02
Til: Postmottak Alver
Kopi: Slam
Emne: VS: Bilde sendt inn -
\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\4631\AnleggID=64940_OppdragID=2290177_DSC00389.jpg
Vedlegg: AnleggID=64940_OppdragID=2290177_DSC00389.jpg

Hei

Gjelder Gbn 35/20 Alver Kommune (Lindås)

Store mengder fett i tanken. Utløp montert høyere enn innløp. derfor høy vannstand.

Med vennlig hilsen
Trine Ekren

Mob: +47 99 41 14 87
E-post: trine.ekren@norva24.no
Nettside: www.norva24.no

vi hjelper alltid

-----Opprinnelig melding-----

Fra: autosend@norva24.no <autosend@norva24.no>

Sendt: torsdag 7. mai 2020 13:17

Til: slovag@norva24.no

Emne: Bilde sendt inn -

\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\4631\AnleggID=64940_OppdragID=2290177_DSC00389.jpg

Mappe: \\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\4631

Filnamn: AnleggID=64940_OppdragID=2290177_DSC00389.jpg

Feil: