



ALVER
KOMMUNE

Emanoil Ioan Popovici
Skauvegen 171
5957 MYKING

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/9251 - 20/31416

Saksbehandlar:
Astrid Riise
astrid.riise@alver.kommune.no

Dato:
28.05.2020

Registrert avvik i tank - gbnr 37/20 Nævdal

Tiltak: Avvik i tank
Byggjestad: Gbnr: 35/20
Tiltakshavar: Emanoil Ioan Popovici

Alver kommune har den 08.05.2020 motteke melding frå Norva24 Vest AS om at det ved tømning 07.05.2020 vart registrert store mengder med fett i septiktanken på eigedommen dykkar, med adresse Skauvegen 171, 5957 Myking. Fett i septiktanken kan tette utløp og røyr. Tette utløp og røyr kan føre til at kloakk finn vegen opp gjennom toalett og sluk. I tillegg er utløpet i tanken montert høgare enn innløp og det fører til høg vasstand med fare for forureining av nærmiljøet, sjå vedlagte bilete.

Det følgjer av forurensningsloven § 7 første ledd at «(l)ngen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning» uten at det er gitt løyve.

I medhald av forurensningslova § 7 fjerde ledd jf. andre ledd kan kommunen påleggje den ansvarlege for forureining, om å sørgje for tiltak for å stanse, fjerne eller avgrense verknaden av forureininga. Med bakgrunn i nemnde forhold, oppmodar vi dykk til å ikkje kaste fett el. lignande i sanitærutstyr.

Dersom dette fortset, vil framtidig tømning av tanken bli vanskeleggjort og kan føre til ein ekstra, unødvendig kostnad for dykk.

Vi svarar gjerne på spørsmål på telefon 5637 5000 eller de kan sende e-post eller post til:

- post@alver.kommune.no
- Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Astrid Riise
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:
AnleggID=64940_OppdragID=2290177_DSC00389

Mottakarar:			
Anca Popovici	Skauvegen 171	5957	MYKING
Emanoil Ioan Popovici	Skauvegen 171	5957	MYKING