



123 Rør AS
Sælenveien 12
5151 STRAUMSGREND

Referanser:

Dykkar: Ref.:4PHF17- Skjemanr.:3935
Vår: 20/1135 - 20/32079

Saksbehandlar:

Bente Førland
bente.forland@alver.kommune.no

Dato:

29.05.2020

Vedk. ferdigmelding - GBNR 323/567 Frekhaug

Visar for motteken ferdigmelding for 323/567 med 18 vedlegg .

Det må sendast inn ferdigmelding for kvart bygg i feltet med oppdatert situasjonsplan på VA kart (as built)som viser rørføring frå bygg og fram til hovudanlegg.
Her må det merkast av stoppekran og stakepunkt for kvart hus.
Hovudanlegget er ikkje godkjend enno, då det manglar korrekt innmåling. Denne skal sendast på sosifil.

Ferdigmeldinga vert ikkje godkjend før dette er på plass.

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Bente Førland
Konsulent

Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Boligbygg Vest AS

Eidsvågbakken 1 5105

EIDSVÅG I ÅSANE

Mottakarar:

123 Rør AS

Sælenveien 12 5151

STRAUMSGREND

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50
00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 13207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922