



Ruben Rødland Balestrand  
Mykingvegen 906  
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 20/9989 - 20/32870

Saksbehandlar:  
Astrid Riise  
astrid.riise@alver.kommune.no

Dato:  
04.06.2020

## Registrert avvik i septiktank - gbnr 30/12 Myr (Dalsgrend)

**Tiltak:** Avvik i septiktank  
**Byggjestad:** Gbnr: 30/12  
**Tiltakshavar:** Ruben Rødland Balestrand og Sylwia Karolina Margas

Alver kommune har 19.05.2020 mottatte melding frå NORVA24 AS om at det ved tømning same dagen vart registrert at det er høgt nivå og mogleg tett utløp i septiktanken på eigedommen dykkar, med adresse Mykingvegen 906, 5913 Eikangervåg. Høgt nivå i tanken kan tyde på at utløpet er tett. Tette utløp kan føre til at slam renn ut i grunnen med fare for forureining og for at menneske og dyr blir sjuke. I verste fall kan slam trenge inn i kjeller og sluk.

Når det er fare for forureining, skal den ansvarlege for forureininga sørgje for tiltak for å hindre at forureining skjer. Når forureining har oppstått skal den ansvarlege sørgje for å stanse, fjerne eller avgrense forureininga, jf. forurensningslova § 7.

### **Tilstanden må utbetrast snarast. Frist for arbeidet vert sett til 02.08.2020.**

Dersom vi ikkje får inn skriftleg tilbakemelding om utført arbeid innan fristen, varslar vi samstundes at vi kan pålegge dykk å utbetre forholdet og fastsetje tvangsmulkt med heimel i forurensningslova §§ 7 og 73.

Dersom de meiner at opplysningane våre ikkje er rette, eller at det fins andre grunnar til at de ikkje har plikt til å utbetre tilhøvet, ber vi om at de tek kontakt med oss snarast mogleg og seinast innan fristen som er sett for utbetring av tilhøvet.

For å få utbetra eit avløpsanlegg må de kontakte eit godkjent rørleggarføretak. For tiltak som gjeld nytt lokk/lås eller liknande kan de sjølve utføre arbeidet.

Når lekkasjen er reparert, må de fylle ut vedlagte skjema for utført arbeid og returnere det til kommunen.

Skjema sender de til

- [post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no) eller
- Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug.

**Aktuelt regelverk:**

- Plikt til å unngå forureining følger av forurensningslova § 7.
- Kommunen kan gje pålegg om retting og fastsetje tvangsmulkt med heimel i forurensningslova kapittel 9.

Spørsmål i saka kan rettast til sakshandsamar på telefon 5637 5000 eller på e-post.

Med vennleg helsing  
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Astrid Riise  
rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Vedlegg:**

Tilbakemelding om utført arbeid - Alver kommune

**Mottakarar:**

Ruben Rødland Balestrand  
Sylvia Karolina Margas

Mykingvegen 906  
Mykingvegen 906

5913 EIKANGERVÅG  
5913 EIKANGERVÅG