



Norconsult AS Avd Bergen
Postboks 1199 Sentrum
5811 BERGEN

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/4872 - 20/33054

Saksbehandlar:

Arne Helgesen

arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:

04.06.2020

Godkjent revidert ov plan - Lindås barnehage - gbnr 108/283 Lindås

Har vurdert revidert overvannsplan Lindås Barnehage, godkjenner plan

Tar ikkje stiling til OV. Ø 600 under parkeringsplass, eventuell forlenging av dette røret, og tilpassing til terreng.

Det er ikkje planlagt ov rør fram til V2. Det er difor avgjerande at det ikkje blir ståande vatn i grunn, vannkummer skal væra drenert. Dersom det viser seg at det blir ståande vatn i V2 er dette eit avvik frå norm, og må i så fall utbedres.

Med helsing

Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen

Avdelingsleiar

Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Linn Hagen

Mottakarar:

Norconsult AS Avd Bergen

Postboks 1199 5811
Sentrum

BERGEN