

---

**Fra:** slovag@norva24.no  
**Sendt:** fredag 12. juni 2020 11.57  
**Til:** Postmottak Alver  
**Emne:** VS: Bilde sendt inn -  
\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\_24\_Vest\_AS\4631\AnleggID=67978\_OppdragID=2297735\_DSC00700.jpg  
**Vedlegg:** AnleggID=67978\_OppdragID=2297735\_DSC00700.jpg;  
AnleggID=67978\_OppdragID=2297735\_DSC00701.jpg;  
AnleggID=67978\_OppdragID=2297735\_DSC00699.jpg

Hei

Gjeld gbr 450/1: Radøyvegen 1490: 03.06.20 lekkasje 2 og 3 kammer

Mvh

Monica Daae  
Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70  
Mob: +47 40 03 80 40  
Fax: +47 57 78 11 71  
E-post: [monica.daae@norva24.no](mailto:monica.daae@norva24.no)  
Nettside: [www.norva24.no](http://www.norva24.no)

vi hjelper alltid

-----Opprinnelig melding-----

Fra: [autosend@norva24.no](mailto:autosend@norva24.no) <[autosend@norva24.no](mailto:autosend@norva24.no)>

Sendt: onsdag 3. juni 2020 09:40

Til: [slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no)

Emne: Bilde sendt inn -

[\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\\_24\\_Vest\\_AS\4631\AnleggID=67978\\_OppdragID=2297735\\_DSC00700.jpg](\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\4631\AnleggID=67978_OppdragID=2297735_DSC00700.jpg)

Mappe: [\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\\_24\\_Vest\\_AS\4631](\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\4631)

Filnamn: AnleggID=67978\_OppdragID=2297735\_DSC00700.jpg

Feil: