



ALVER

KOMMUNE



TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Skjemaet skal sendast straks etter at septiktanken er utbetra til:
post@alver.kommune.no eller til
 Alver kommune, Postboks 4, 5906 FREKHAUG.

ArkivsakID:

Gbnr:

Adresse:

Tiltak:

Eigar/styrar/festar:

Skal fyllast ut av eigaren av septiktanken:

<p>Kort utgreiing om arbeidet:</p> <p>Grunnen til lav vannstand er mest sannsynlig at huset har stått tomt siste året.</p> <p>Etter høytrykk-spyling, ble alle synlige sør og sprekke rep. med</p>	<p>Heydi rep. mørtel. Døtten ble hvel innsiden smurt med Heydi. Vataprofing i to lag. Dykkent er montert etter anvisning av Kvalheim VVS. Manger</p>
<p>Arbeidet er utført av:</p> <p>Jan Otto Røiseth</p>	
<p>Stad og dato:</p> <p>Birkeland 25/6-20</p>	<p>Underskrift:</p> <p>Jan Otto Røiseth</p>