

Fra: Dan Gøran Larsen <dan.larsen@jm.no>
Sendt: torsdag 4. januar 2018 14:20
Til: Roy Haukeland; Morten Sandvik
Kopi: Frank Andresen; Stian Raunehaug
Emne: VS: Løypetona VA
Vedlegg: 20171218_092115.jpg; 20171218_092038.jpg

Hei.

Vi trenger svar på en del punkter, se spørsmål fra Andresen under.
(Spillvannskum lokalisert på bilde nr 2)

/Dan Gøran

Fra: Frank Andresen [mailto:frank.andresen@kaliber.no]
Sendt: 4. januar 2018 14:05
Til: Dan Gøran Larsen <dan.larsen@jm.no>
Emne: Løypetona VA

Hei Dan

Litt spørsmål etter dagens møte

-Finnes der lengdeprofiler på VA ?

- Kan vi hente forbruksvann 63mm fra ny vannkum vlk1 istedenfor å leite frem tilknytningspunkt. Vi fant jo ut på befaring at eksisterende spillvannskum for tilknytting er flyttet opp til V5 eksisterende.

- Skal VLK 1 overtaes av kommunen ?

KALIBER

Frank Andresen
PROSJEKTLEDER VA

M 414 88 871 **D** 55 33 30 98 **T** 55 33 30 90 **A** Kjerreidvika 12c 5141 Fyllingsdalen
en del av **ALLIERGRUPPEN**

Vi har fått ny hjemmeside, besøk oss på – www.kaliber.no





YMKINGSLIGHET
13 timmar för grävning
se sida 2

NO PARKING
FORBODEN

BYTTJÄNSKONTO
TEL: 01 63 00 00
www.byttjanskonst.se