

Søknad om utsleppsløyve (NH-18)



Referansenummer: F7FGQE

Registrert dato: 30.06.2020 19:46:18

Talet på vedlegg: 8

Innleiing

Søknad gjeld

- ☒ Nytt utslepp
- ☐ Vesentleg auke av utslepp
- ☐ Endring/rehabilitering av eksisterande utslepp

Type bygg

- ☒ Heilårsbustad
- ☐ Fritidsbustad
- ☐ Annan bygning

Tal

1

Har bygget WC?

- ☒ Ja ☐ Nei

Skal det installerast WC?

- ☒ Ja ☐ Nei

Storleik på utsleppet i tal personekvivalentar (pe)

10

Eigedom / byggestad

Gardsnr

126

Bruksnr

87

Har bygget fått offentlig gateadresse?

☒ Ja

☐ Nei

Gateadresse

Litlåsvegen 82

Postnr

5955

Poststad

Lindås

Innsender (ansvarleg søker)

Ansvarleg søker er

☒ Enkelperson

☐ Foretak / organisasjon / lag / foreining

Namn

Jarle Arvid Hope

Adresse

HansTanksGate 8

Postnr

5008

Poststad

Bergen

Telefon

48194996

E-post

jarle.hope@bergen.kommune.no

Er søker óg eigar av anlegget?

☒ Ja

☐ Nei

Planstatus og utsleppsstad

Gjeldande plan

Plan og bygningsloven

Samsvar med gjeldande plan?

☒ Ja

☐ Nei

Utsleppsstad

☒ Innsjø

☒ Bekk/elv

☐ Sjø

☐ Lukka jordbruksgrøft

☐ Anna

Namn på lokalitet

Hopevatnet

Er utsleppsdjupne under lågaste vasstand minst 2 meter?

☐ Ja

☐ Nei

☒ Ikkje relevant

Renseggrad

☒ Utsleppsstad i følsomt / normalt område (reinsegrad jf §12-8)

☐ Utsleppsstad i mindre følsomt område (reinsegrad jf §12-9)

☐ Søkjer unntak frå §§ 12-8 til 12-9/lokal forskrift (spesifiser i eige vedlegg)

Reinsegrad jf §12-8

☒ Utsleppsstad med brukarinteresser: 90% reduksjon av fosfor, 90% reduksjon av BOF5

☐ Utsleppsstad med fare for eutrofisering/overgjødning, ingen brukarinteresser: 90% reduksjon av fosfor, 70% reduksjon av BOF5

☐

Utsleppsstad utan fare for eutrofisering/overgjødning eller brukarinteresser: 60% reduksjon av fosfor, 70% reduksjon av BOF5

☐ Berre utslepp av gråvatn, stadeigne lausmassar eller tilsvarande

Reinseanlegg

Type reinseanlegg

☐ Slamavskiljar

☒ Kjemisk/biologisk minireinseanlegg

☐ Anna:

Tilfredsstiller minireinseanlegget NS-EN 12566-3?

☒ Ja

☐ Nei

Anlegget sin dimensjonerte storleik i tal personekvivalentar (pe)

10

Er det kjørbare veg fram til anlegget for slamtømming?

☒ Ja

☐ Nei

☐ Ikkje relevant

Anna

Nøytral fagkyndig

Nøytral fagkyndig som har bistått med val av reinsemetode og/eller dokumentasjon av reinsegrad

Org.nummer

822810772

Namn

VEST VVS AS

Eventuelle merknadar

Vedlagt dokumentliste

A2-001 - Situasjonsplan. TILTAK - Universell utforming _002_.pdf
A2-002 - Situasjonsskart - minirensesanlegg og avløp. TILTAK - Universell utforming _002_.pdf
A2-101 - Plan 1.etasje. TILTAK - Universell utforming_ bunnledning.pdf
Biovac_FD10NGRP_070518.pdf
Kontrakt - minirensesanlegg.pdf
Monteringsanv_styreskap_FD10NGRP_180717.pdf
Serviceavtale - minirensesanlegg.pdf
Transport_og_nedleggingsanvisning_FD10NGRP_02082018.pdf