

## Avviksskjema

Prosjektnavn:	Løypetona B3 - VA	Prosjekt nr.:	30270	Avviks nr.:	30270.5
---------------	-------------------	---------------	-------	-------------	---------

Fylles ut av den som registrerer avviket:	
Velg kategori(er):	<input type="checkbox"/> Kvalitet <input checked="" type="checkbox"/> Myndighets krav <input type="checkbox"/> Tapt/materiell skade <input checked="" type="checkbox"/> RUH <input checked="" type="checkbox"/> HMS <input type="checkbox"/> Avvik fra standard <input type="checkbox"/> Forbedringsforslag <input type="checkbox"/> Andre <input type="checkbox"/> Økonomi <input type="checkbox"/> Fremdrift <input type="checkbox"/> Varsling <input type="checkbox"/> Rent Tørt Bygg
Tittel:	Spillvann i Overvann
Skriv en beskrivelse av avviket:	Spillvann er kommet inn i overvannsanlegget
Prosjekt navn, eventuelt sted:	Løypetona B3 - VA
Avvik registrert av:	Eirik Fossmark Lohne
Avviks Dato/Tid:	30.04.2020 10:30
Avviket er meldt til:	Eirik Fossmark Lohne
Korrigerende tiltak/strakstiltak:	Utbedring og omkobling i samråd med JM
Fylles ut av den som behandler avviket:	
Ansvarlig for avviksbehandling:	Eirik Fossmark Lohne
Klassifisering av konsekvens	<input type="checkbox"/> ikke relevant <input type="checkbox"/> 1-ubetydelig <input type="checkbox"/> 2-mindre <input type="checkbox"/> 3-moderat <input checked="" type="checkbox"/> 4-store <input type="checkbox"/> 5-enorm
Frist for retting (dato):	16.06.2020 15:00
Foretatt utbedring på dette avviket:	Omkobling av spillvann er utført iht nytt prosjektert underlag slik at det er ledet til det kommunale avløpsnett
Forebyggende tiltak (hva er gjort for å forhindre gjentakelse)	Implementere ytterligere kontroll på prosjektert grunnlag særskilt knyttet til tilknytningspunkt for Spillvann og Overvann hvor det i ettertid skal bes om en verifikasjon av at tilknytningspunkt er kvalitetssikret blant annet mot eksisterende tilgjengelig grunnlag.
<input checked="" type="checkbox"/> Eksternt	
<input checked="" type="checkbox"/> Avviket er lukket	Dato: 16.06.2020 15:00
Signatur ansvarlig	Signatur leder
sted/dato/sign: <u>EILO</u>	sted/dato/sign: <u>EILO</u>