ALVER
KOMMUNE

Skarsvåg Rør og Interiør AS
Merete Skarsvåg
Melandsvegen 15
5919 FREKHAUG

Referanser:	Saksbehandlar:	Dato:
Dykkar: Ref.:SCNQVD-Skjemanr.:3934	Margarett Halland	10.09.2020
Vår: 20/11946 - 20/44825	margarett.halland@alver.kommune.no	

Godkjend røyrleggjarmelding - 310/20, 310/35, 310/74 og 310/86 Holme

Me viser til røyrleggarmelding motteke 10.06.2020 med vedlagd situasjonsplan(VA-kart)

Adresse byggeplass:	Melandsveien 50
Type bygg:	Eksisterande bygg, Musikkhallen Meland.
Type arbeid:	Tilknyting offentleg avlaup (allereie tilknytt offentleg vatn)

Røyrleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup.
Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.
Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelsar.

Septikktank
Den gamle septikktanken må fjernast og leverast til godkjendt deponi (avfallsstasjon).
NGIR er i kopi og vil handsama at slamgebyret vert tatt vekk.

Ferdigmelding:
Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning.
Det vil ikkje bli skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding er godkjend.

Tilknytingsgebyr:
Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkja dette før oppstart.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen	Margarett Halland
Avdelingsleiar	Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Meland Musikklag	Postboks 115	5906	FREKHAUG
Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap Iks	Lindåsvegen 1260	5956	HUNDVIN

Mottakarar:

Skarsvåg Rør og Interiør AS	Melandsvegen 15	5919	FREKHAUG