



Haugland vvs
Lyngveien 2
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar: Ref.:SCRKU2-
Skjemanr.:3934
Vår: 20/13173 - 20/44870

Saksbehandlar:
Margarett Halland
margarett.halland@alver.kommune.no

Dato:
07.09.2020

Godkjend rørleggjarmelding - gbnr 196/111 Midtgård

Vi viser til rørleggjarmelding motteke 03.07.2020 med vedlagt situasjonsplan (VA-kart)

Adresse byggeplass: Leknesveien 254
Type bygg: Eksisterande industribygg +nytt tilbygg.
Type arbeid: Fråkopling eldre septikktank, etablering ny pumpeledning innvendig og omlegging av tidlegare tilknytning offentleg avlaup.

Rørleggjarmeldinga vert godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Stikkledningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.

Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

Septikktank

Ny slamavskiller blei etablert, då bedriften bygde nytt veksted i 2015. I tida etter dette har det vert ein gammel og ein ny slamavskiller på eigedomen, i forbindelse med nytt påbygg, er den gamle slamavskilleren kopla ut, og avløp som blei ført til denne, er no overført til ny slamavskiller, som blei etablert i 2015. Dette medfører at bedrift no har 1 i stafen for 2 slamavskillere. Har bedt rørlegger sende inn teikning på ny pumpeledning frå gammel til ny slamavskiller.

Tilbakeslagsikring:

Alle næringsbygg skal ha tilbakeslagssikring i h.h.t. NS.EN. 1717. Dette skal dokumenterast i ferdigmeldinga.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentleg ledning. Det vil ikkje bli skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding er godkjend.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 13207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Med helsing
Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Margarett Halland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Eknes Eiendom AS
Nordhordland og Gulen
Interkommunale
Renovasjonsselskap Iks

Leknesvegen 254 5915
Lindåsvegen 5956
1260

HJELMÅS
HUNDVIN

Mottakarar:

Haugland vvs

Lyngveien 2 5914

ISDALSTØ