



Haugen Vva AS
Kanalveien 5
5068 BERGEN

Referanser:
Dykkar: Halvor Fretland
Vår: 20/11776 - 20/46743

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:
23.07.2020

Godkjent teknisk plana for vatn og avlaup - gbnr 214/2, 41 m fl Fyllingsnes

Vassforsyning. Har sett gjennom plan for vassforsyning, denne er ok.

Spillvatn.

- I tilknytning til utbygging av Nystøltunet, skal det etablerast ny slamavskiller, som skal nyttast av Nystøltunet, og omkring liggjande busetnad. Etablering av slamavskiller skal kostnadsfordelast mellom kommunen og utbygger. Ved etablering av slamavskiller skal det anlegges vei til Littlevika over gbnr. 214/2 og viare ned til Gbnr. 214/114. Her skal det etableres parkeringsplass til friluftsområdet, og plass for slamavskiller, og sansynligvis pumpekum på utsleppsledning.
- Utbygger og Alver Kommune må inngå avtale om etablering av vei frå S 1. slamavskiller, pumpekum osv. Kostnadsfordeling og ansvar for etablering. Denne delen av det tekniske anlegget må være etablert og godkjent, før bustader i Nystøltunet kan få midlertidig bruksløyve—ferdigattest.
- Utbygger sørger for grunneigar avtale med gbnr. 214/2 for etablering av tilkomstveg til ny slamavskiller.
- Søknad om auka utslepp. Rekna med at det i denne saken må søkjast om auka utslepp, Nystøltunet og ekstra antall pe som kommunen ønsker å dimensjonere for.
- Kommunen overtar SP og VL til eige drift og vedlikehald, strekningen S1. -S 6 På denne strekningen må teikningar reviderast, slik at dimensjon- kummer osv er ihht. VA norm.
- Strekningen S 2 -S 14. Her må ein dimensjonere for framtidig tilknytning, slik det er forutsatt i plan

Overvatn. Har sett over plan, Denne er OK.

Kommunalt VA anlegg.

- Det er naturleg at Kommunen overtar følgjande del av anlegget til kommunal eige, drift og vedlikehald. Spillvannsledning og kummer på strekningen S 2. til S 14
- Spillvannsleding, vannledning og kummer på strekningen S1 til S 6

Med helsing
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Anne Lise Molvik
Nystølen Eigedom AS

c/o Heine 5913
Fyllingsnes
Litlevågsbrotet 9

EIKANGERVÅG

Mottakarar:

Haugen Vva AS

Kanalveien 5 5068

BERGEN