

Kunde	Fra
49316 - Trine Og Kenneth Hodneland Vabøvegen 166 A Vabøvegen 166 A 5955 LINDÅS	Biovac Environmental Technology AS Farexveien 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492 Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11239321 Ordrenavn: o-23071-prd Dato: Servicerepresent... Jørund Brakstad	Vabøvegen 50 Hordaland 5955 LINDÅS 1263 - IKKE BRUK Lindås kommune	

Installasjonssted/utstyr
Navn: 23071 - FD 5N GRP til Trine og Kenneth Hodneland

Generell informasjon
Ferdigdato: 31.08.2020 Fakturastatus: Ikke fakturert Fakturatype: Regning Pris: Prioritet: Normal Ordrekategori: Montasje Kommunetilhørighet : 1263 - Lindås kommun Anleggstype: 772 BIOVAC FD 5N GRP Gårds og bruks num... 100/13

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
31.08.2020	772 BIOVAC FD 5N GRP	8 - 8

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902101	Oppstart og opplæring 5N	1	Stk	8 - 8

Monteringsrapport.

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap	0319-0143-003	
Serienummer anlegget	0	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Ja	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil	Skillebryter er montert i styreskap, elektriker skal flytte denne.	
Første servicedato		

31.08.2020



Jørund Brakstad