
Fra: Larissa Dahl
Sendt: fredag 11. september 2020 11:32
Til: 'Arve Reigstad'
Emne: Svar i sak 20/14374 dispensasjon frå byggegrense mot kommunal veg
Vedlegg: melding-om-er-unntatt-soknadsplykt.pdf

Hei!

Vi viser til søknad om dispensasjon, mottatt 19.08.20. I vurdering av saka kjem det frå at avstand frå næraste punktet på tilbygget til boden er plassert 8,88 meter til vegmidten og ca. 6 m til veg kant. Dette er ikkje i strid med regulert byggegrense mot kommunal veg og er i samsvar med planen, difor krever ikkje dispensasjon.

Tilbygget kan oppførast slik det er vist på vedlagt situasjonskart utan søknadsplykt i samsvar med byggesaksforskrifta SAK §4-1 da samla areal bygd areal (BYA) til boden vert 25 m² etter tilbygg. Du må fylle ut vedlagt skjema og sende det til Kart og oppmåling avdelinga i lag med kart etter Du er ferdig med tilbygget.

Larissa Dahl | Rådgjevar Plan og byggesak

E-post: byggesak@alver.kommune.no
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no



Ved ytterlegare spørsmål, ver venleg å ta kontakt med oss på innbyggjarservice. Informasjon om opningstider finn du på www.alver.kommune.no/innhald/plan-bygg-og-eiendom/treng-du-hjelp/ eller ved å ringe telefon 56 37 50 00.

Innsending av søknadar og anna dokumentasjon i saker skal sendast til postmottak@alver.kommune.no