

Philipp Gleichmar

From: Harry Finseth <Harry.Finseth@meland.kommune.no>
Sent: tirsdag 17. oktober 2017 08:41
To: Philipp Gleichmar
Subject: SV: Elvaåsen VA - brannhydrant og kommunal kum VK5

Hei.

Det ser ok ut. Men har dere kontroll på dreneringen fra disse kummene? Hvis en bare fører denne ut i «pukken», kan det like godt føre vann inn. Meland kommune er svært streng med oss sjøl på dette området, og ønsker å være like streng mot utbyggere.

Gir du en tilbakemelding på løsning?

Venleg helsing

Harry Finseth

Rådgjevar kommunaltekniske anlegg
Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 76
Sentralbord 56 17 10 00
postmottak@meland.kommune.no



Meland kommune
- Et samfunn for alle -

[Sjå brosjyren vår](#)

Fra: Philipp Gleichmar [mailto:PHGL@cowi.com]
Sendt: 10. oktober 2017 13:47
Til: Harry Finseth
Emne: Elvaåsen VA - brannhydrant og kommunal kum VK5

Hei Harry,

kan du ta en titt på vedlagde kumtegninger? Det gjelder VK5 og brannhydranten på Elvaåsen. Snakket med brannvesenet, og de vil ha den allerede nå. Jeg har brukt Bergensmodellen.

Kan du gi meg en tilbakemelding om det er ok?

Med vennlig hilsen

Philipp Gleichmar
Prosjektleder Vann Bergen

COWI

COWI AS
Org.nummer: 979 364 857
Solheimsgt. 13
5058 Bergen

Norge

Telefon: +47 02 69 4

Mobil: +47 45 51 16 71

Email: phgl@cowi.com

Sip: phgl@cowi.com

Webside: www.cowi.no - www.cowi.com

[LinkedIn](#) [Facebook](#) [Twitter](#)

Print only if necessary

This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the intended recipient please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof.