

---

**Fra:** Anne Lise Molvik  
**Sendt:** mandag 19. oktober 2020 11:57  
**Til:** 'Anne'  
**Emne:** Svar på spørsmål om dokumentasjon av lufttettleik ved innsending av ferdigattest - gbnr 108/612 Lindås

**FileMailEnforce:** 0

Til Tippetue Arkitekter AS v/ Anne Katrin Jensen

Vi viser til din e-post av 13.10.2020 om lufttettleik for omsøkt til tak på gbnr 108/601. Kommunen viser til utgreiinga om forholdet og vurderer at løysinga som er skildra er tilstrekkeleg for ferdigattest.

Vennleg helsing

**Anne Lise Molvik** | Rådgjevar på byggesak

Telefon: 56 37 56 40

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE

---

**Fra:** Anne [<mailto:anne@tippetue.no>]  
**Sendt:** tirsdag 13. oktober 2020 08:46  
**Til:** Postmottak Alver  
**Kopi:** Anne Lise Molvik  
**Emne:** Saknr. 965/20, Lindås Senterbygg AS

Gjelder ferdigattest for  
Saknr. 965/20, Lindås Senterbygg AS

God morgen,

I forbindelse med søknad om ferdigattest for Europris-lokaler i Lindås senter skal det sendes inn søknad om ferdigattest innen 1. november.

Gjenstående arbeider er under ferdigstilling/er ferdigstilt, med ett unntak:

- Lufttetthet

Trykkmåling kan ikke utføres i lokale med glasstak.

Arealet er en åpen konstruksjon som forbinder nye og eksisterende bygngingsdeler, og det vil være utettheter i noen overganger mellom ny og gammel del.

I lignende saker har vi tidligere (TEK 10) utarbeidet en redegjørelse for enten

- måling av en representativ del av bygget, for eksempel rehabiliterte våtrom
- det lages en erfaringsrapport som beskriver forventet lekkasjetall i en bygning bygget med de konstruksjoner og detaljer som gjelder for de nye delene av bygget, og vise målinger fra sammenlignbare bygninger.

Er dette tilstrekkelig for søknad om ferdigattest, eller skal det søkes om dispensasjon for lufttetthet?

Med vennlig hilsen

Anne-Katrin Jensen

Faglig leder

Dipl.Ing. arkitekt

M.Sc. Architecture & Environment



Tippetue Arkitekter AS, Plan og Arkitektur  
Sandviksboder 5 5035 Bergen Mobil: 40880732

E-post: [anne@tippetue.no](mailto:anne@tippetue.no)

Web: [www.tippetue.no](http://www.tippetue.no)