

---

**Fra:** slovag@norva24.no  
**Sendt:** onsdag 28. oktober 2020 15:26  
**Til:** Postmottak Alver  
**Emne:** VS: Bilde sendt inn -  
\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\_24\_Vest\_AS\4631\AnleggID=77016\_OppdragID=2334811\_DSC00137.jpg

**Vedlegg:** AnleggID=77016\_OppdragID=2334811\_DSC00137.jpg;  
AnleggID=77016\_OppdragID=2334811\_DSC00138.jpg;  
AnleggID=77016\_OppdragID=2334811\_DSC00139.jpg;  
AnleggID=77016\_OppdragID=2334811\_DSC00141.jpg;  
AnleggID=77016\_OppdragID=2334811\_DSC00140.jpg;  
AnleggID=77016\_OppdragID=2334811\_DSC00136.jpg

Hei

Gjeld gbr 194/28, felles med 194/43: rør koblet av grunnet jord og steiner har rast ned. Masse septik i grunnen. Dårlig lokk!

Mvh

Monica Daae  
Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70  
Mob: +47 40 03 80 40  
Fax: +47 57 78 11 71  
E-post: [monica.daae@norva24.no](mailto:monica.daae@norva24.no)  
Nettside: [www.norva24.no](http://www.norva24.no)

vi hjelper alltid

-----Opprinnelig melding-----

Fra: [autosend@norva24.no](mailto:autosend@norva24.no) <[autosend@norva24.no](mailto:autosend@norva24.no)>

Sendt: mandag 19. oktober 2020 12:48

Til: [slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no)

Emne: Bilde sendt inn -

[\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\\_24\\_Vest\\_AS\4631\AnleggID=77016\\_OppdragID=2334811\\_DSC00137.jpg](\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\4631\AnleggID=77016_OppdragID=2334811_DSC00137.jpg)

Mappe: [\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\\_24\\_Vest\\_AS\4631](\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\4631)

Filnamn: AnleggID=77016\_OppdragID=2334811\_DSC00137.jpg

Feil: