



Aina Isdal Haugland
Isdal 77
5916 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/14756 - 20/68714

Saksbehandlar:
Astrid Riise
astrid.riise@alver.kommune.no

Dato:
29.10.2020

Registrert avvik i septiktank - gbnr 185/5 Isdal

Tiltak: Utbetring septiktank
Byggjestad: Gbnr: 185/5
Tiltakshavar: Aina Isdal Haugland

Alver kommune har den 27.08.2020 motteke melding frå Norva24 Vest AS om at det ved tømning den 26.08.2020 vart registrert lause skiljelveggar i septiktanken på eigedommen din, med adresse Isdal 77, 5916 Isdalstø. Tilstanden vart og kommentert av tømmemannskapet både i 2016 og i 2018, men er ikkje utbeta.

Lause skiljeveggar i septiktanken tyder på at tanken ikkje fungerer slik den skal.

Med bakgrunn i nemnde forhold, oppmodar me deg til å få tanken reparert. Dette kan skje ved neste tømning som vil vere i perioden juli til oktober 2022. Tømmemannskapet må få beskjed om at dei ikkje skal fylle tanken opp igjen etter tømning. Då vil det vere mogleg for deg å få tanken reparert.

Vi svarar gjerne på spørsmål på telefon 5637 5000 eller du kan sende e-post eller post til:

- post@alver.kommune.no
- Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Astrid Riise
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Aina Isdal Haugland

Isdal 77

5916

ISDALSTØ