



Daniel Alexander Veas Bernal

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/17781 - 20/69672

Saksbehandlar:

Ketil Mikkelsen

ketil.mikkelsen@alver.kommune.no

Dato:

03.11.2020

Lukking av bekkeløp v/Håtuftvegen 191

I samband med pågåande arbeid med ny VA-trasé og veg, så støtter vegavdelinga løysing om at bekkefaret ved nr. 191 blir lukka i eit lite parti mot vest. Dette av følgande grunnar:

- Erosjonsikring av veg og grøftetrasé for VA og El. Dette er forsyningskritisk infrastruktur for kommunen.
- Sikker og berekraftig handtering av overvatn i området.

For løysing med lukka bekkelar, må det etablerast bekkeinntak med rist. Det må og leggest rør (stikkrenne) for handtering av overvatn under avkøyrse nr. 191. Denne må være dimensjonert for avrenning i området, minimum 200mm.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Ketil Mikkelsen
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Daniel Alexander Veas Bernal
Laila Bjørge
Ronny Landaas

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

www.alver.kommune.no

Organisasjonsnummer: 920 290 922

00

