



Alver kommune
Plan og Byggesak v/ Larissa Dahl

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/18109 - 20/72746

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
16.11.2020

Uttale søknad om utvida bruk av avkjørsle- gbnr 433/173 Helle

Tiltak: Utvida bruk av avkjørsle
Byggestad: Gbnr 433/173 - Hella 52, 5936 Manger
Tiltakshavar: Tormod Magne Grindheim
Ansvarleg søkar: Elin Kristine Vetaas

Informasjon om saka:

Alver kommune har i brev datert 10.11.2020 bedt samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning om uttale på søknad om utvida bruk av eksisterande avkjørsle på gbnr 433/173. Eigedom ligg i regulert området og har etablert ny bueining i bustaden.

Uttale - utvida bruk av avkjørsle:

Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning er positive til å gje utvida bruk av eksisterande avkjørsle på vilkår:

- Avkjørsle skal være opparbeida slik at den tilfredsstillar tekniske krav til avkjørsle som er fastsett av Vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg», Veglova § 40-43, samt vegnormal N100. Det vert blant anna sett krav til geometrisk utforming av avkjørsle, sikt, svingradius, drenering under avkjørsle og at ein skal kunne snu på eigen grunn.
- Sikt skal være etablert ihht krav gitt i vegnormal N 100. I siktsoner skal ein ikkje ha sikt-hindringar som er høgare enn 0,5 meter over kommunalt vegnivå. Siktsoner skal ikkje nyttast til parkering.
- Svingradius vert sett til minimum $r = 4$ meter.
- Under avkjørsle skal det leggst ned dreneringsrør med ei diameter på minimum 200 mm. Dreneringsrør skal leggst slik at overvatn frå kommunal grøft får fritt løp inn og ut av røret.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Alver kommune