



ALVER
KOMMUNE

Miljø og tilsyn

Arne Dag Myking
Askeladdveien 1
5142 FYLLINGSDALEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/17062 - 20/74675

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
23.11.2020

Løyve til utslepp av avløpsvatn - gråvassrenseanlegg - gbnr 203/31 Fyllingen

Administrativt vedtak: **Saknr: 1260/20**

Byggestad:	Gbnr: 203/31
Tiltakshavar:	Arne Dag Myking
Ansvarleg søkjar:	Hjelmås Vvs AS
Type utslepp:	Sanitært avløpsvatn med utslepp mindre enn 50pe
Søknadstype:	Forureiningslova § 11, jf. forureiningsforskrifta § 12-3

Vedtak:

Med heimel i forureiningslova § 11, forureiningsforskrifta § 12-5 vert det gjeve utsleppsløyve for gråvatn frå fritidsbustad på gbnr. 203/31 Fyllingen på følgjande vilkår:

1. Det skal monterast tilstrekkeleg dimensjonert gråvassreinseanlegg. Restutsleppet frå gråvassreinseanlegget skal førast i tett leidning til etterpoleringgrøft som omsøkt og vist på kart datert 06.06.2019.
2. Utsleppet frå eigedomen vert gitt for 5 pe.
3. Utsleppet skal til ei kvar tid tilfredsstilla krav i Forskrift om begrensning av forurensing, §§ 12-7 til 12-13.
4. Eigedomen skal knytast til offentleg godkjend avlaupsleidning eller anna fellesleidning dersom slike vert ført fram til området og kommunen set krav om det.
5. Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av kvalifisert føretak og godkjennast før arbeidet kan setjast i gang.
6. Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for avløpsanlegget må det ligge føre dokumentasjon på reinsegrad og koordinatar for plassering av anlegget.

Saka gjeld

Saka gjeld søknad om utsleppsløyve for gråvatn for fritidseigedom på gbnr. 302/31 Fyllingen. I søknaden er det opplyst at utsleppet frå eigedommen skal reinsast i gråvassreinseanlegg av typen Vera Compact F1 før utsleppet vert ført vidare via etterpoleringsgrøft til terreng. Storleiken til utsleppet er opplyst til 5 pe. Det vert elles vist til søknad mottatt 19.10.2020.

Planstatus

Eigedomen ligg i uregulert område innanfor det som i kommuneplanen sin arealdel er definert som område for fritidsbusetnad.

Nabovarsel

Tiltaket er nabovarsla i samsvar med forureiningsforskrifta § 12-4 nr. 2. Det ligg ikkje føre merknader frå nabo.

Uttale frå anna styresmakt

Alver kommune har vurdert om saka må sendast på høyring og finn at det ikkje er særlege forhold i denne saka som inneber at saka må sendast på høyring.

Plassering

Plassering og utsleppsstad er vist i kart datert 06.06.2019.

Reinseløysing

Utsleppet skal reinsast i gråvassreinseanlegg av typen Vera Compact F1.

Anlegget skal stetta reinsekrava for utsleppsstad i følsamt og normalt område med brukarinteresser, jf. forureiningsforskrifta § 12-8.

Drift og vedlikehald

Det er eit vilkår for utsleppsløyvet at anleggseigar driftar og vedlikehald av anlegget, jf. forureiningsforskriften § 12-13. Filterpose skal skiftast ved behov.

Privatrechtslege tilhøve

Avløpsanlegget er plassert på eigen eigedom. Utsleppsleidningen er lagt på gbnr. 357/6. Ansvarleg sækjar har opplyst at innsendte erklæring frå eigar av gbnr. 357/6 ivaretek krav om rett til tiltak på annan manns eigedom. Alver kommune legg denne erklæringa til grunn i saka.

VURDERING

Det er ikkje offentleg kloakkanlegg i området. Kommunen legg vekt på at sidan dette berre er eit gråvassreinseanlegg kan den sjølv laga løysinga godkjennast dersom reinsekrava kan dokumenterast. Tiltakshavar har opplyst at ved seinare etablering av vassklosett i fritidsbustaden skal gråvassreinseanlegget erstattast av eit minireinseanlegg. Søknaden om utsleppsløyve kan etter kommunen si vurdering godkjennast ved at det vert sett krav til reinsing av utsleppet i gråvassreinseanlegg med utslepp til infiltrasjonsgrøft og ved dokumentasjon av reinsegrad.

Godkjenning etter andre lovverk

Før arbeidet med etablering av anlegget kan setjast i verk må det sækjast om løyve til tiltak etter plan- og bygningslova. Både søknadsprosess og utføring må takast i vare av eit kvalifisert føretak som kan godkjennast som ansvarshavande innafor ansvarsområdet ansvarleg sækjer, ansvarleg prosjekterande og ansvarleg utførande

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr. 4 og gjeldande delegeringsreglement.

Klage

Enkeltvedtak fatta i medhald av forureiningsforskrifta kapittel 12 kan klagast på til kommunestyret eller særskilt klagenemnd, jf. forurensningsloven § 85 2.ledd og forureiningsforskrifta § 12-15. For enkeltvedtak fatta av kommunestyret er fylkesmannen klageinstans.

Enkeltvedtak fatta i medhald av forureiningsforskrifta kapittel 13 kan klagast på til Fylkesmannen, jf. forureiningslova § 85 2.ledd og forureiningsforskrifta § 41-5

Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klagt på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Før det kan reisas søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høvet til å klagt på vedtaket vera nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Ansvar

Anleggseigar er ansvarleg for at alt arbeid følgjer føresegner gjeve i eller i medhald av forureiningslova og plan- og bygningslova. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene før løyvet. Vedtak etter forureiningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve.

Bortfall av løyve

Er arbeidet med etablering av avløpsanlegget ikkje sett i verk innan tre år etter at løyve er gitt, eller vert arbeidet innstilt i lengre tid enn to år, fell retten til å etablere utsleppet vekk, jf. forureiningsforskrifta § 12-5 4.ledd og § 13-5 4.ledd. Om utslepp framleis er aktuelt må ny søknad sendast inn.

Tilsyn, endring og opphøyr av løyvet

Kommunen er forureiningsstyresmakt og fører tilsyn med at føresegner, lovverk og vedtak fatta i tråd med forureiningsforskrifta kapittel 12 og 13 vert følgt. Forureiningsstyresmakta har rett og plikt til å utføra tilsyn med avlaupsanlegga. Tilsynet vil kunna omfatta kontroll av anlegg si yting/funksjon og kontroll av kvalitet på utført sørvis og vedlikehald. Eigar av anlegget må dekkja kostnader knytt til tilsyn og kontroll, jf. forureiningslova kap.7.

Om utsleppet fører til uventa forureiningsproblem, kan forureiningsstyresmakta oppheve eller endre vilkåra i utsleppsløyvet, setja nye vilkår og om naudsynt kalla tilbake løyvet i samsvar med forureiningslova § 18 og forureiningsforskrifta § 12-14 og § 13-17.

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saksnr.: 20/17062

Med vennleg helsing
Alver kommune

Silje Haukedal
Avdelingsleiar

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Hjelmås Vvs AS

Torvhusmyrane 2 5913

EIKANGERVÅG

Mottakrarar:

Arne Dag Myking

Askeladdveien 1 5142

FYLLINGSDALEN