
Fra: Johnny Birkeland <johny.birkeland@norva24.no>
Sendt: tirsdag 8. desember 2020 15:28
Til: Astrid Riise
Kopi: Monica Daae; Emile Miller
Emne: Alver kommune 185/63

07.09.20 Lekkasje i utløpet. Ca 2 meter fra tank, masse vann som kom ut. 8.12.20 Ny info. Vann som kommer ned ved siden av septiktank er overflatevann frå tomten.

Hei Astrid.

Var på synfaring på denne tanken i dag.

Her har vår sjåfør misforstått vannet han har sett.

Inspiserte tank og rør og funnet at det er ok.

Vannet som vår opprør har trudd var septikvann kan mest sannsynligvis ha vert overvann frå tomten.

Septiktank ligg i bratt terreng nedanfor huset og ved store nedbørsmengder så vil overvannet renne ned og forbi der tanken ligger.

Tank friskmeld herfrå i dag.

Ha ein fin dag.

Mvh

Johnny Birkeland

Senior

Tlf: +47 57 78 11 70

Mob: +47 97 01 00 88

Fax: +47 57 78 11 71

E-post: johny.birkeland@norva24.no

Nettside: www.norva24.no

NORVA²⁴
Birkeland