
Fra: Larissa Dahl
Sendt: 8. januar 2021 14:45
Til: 'knutw@holon.no'
Emne: sak 20/139 manglar i endringssøkad Gbnr 45/1/111
Manger - riving og nybygg - Prestmarkvegen 3-5
Vedlegg: A2-001-3-Utomhusplan(288140).pdf

Hei! Viser til søknad om endring av plassering av bustader på gbnr 445/1/111.

Nå ligg bygget ca. 2,7 m frå grensen mot gbnr 445/432 etter min måling på kartet, Alver kommune, som tiltakshavar der og. Da må jeg ha samtykke frå Egedomsavdelinga v/ Line Valle på at denne avstand på under 4 m er ok etter §29-4, tror det blir ikke problem, ikkje problem vedr. brannspredning heller da avstand mellom bygg er 14 meter. Eller kan dere søke dispensasjon frå avstandskrav. Men da gebyr for dispensasjon kjem i tillegg.

Vet ikke hva ble godkjent tidligare, legger ved godkjent utomhus som jeg fant på sak 19/34 i Radøy arkiv. Men det er ikke vist avstand til grensen med gbnr 445/432. Dere må skaffe samtykke.

I tillegg trenger jeg oppdatert gjennomføringsplan til søknad om endring og kart med nåværende situasjon og oppgitt avstand til nabogrenser.

Larissa Dahl | Rådgjevar Plan og byggesak

E-post: byggesak@alver.kommune.no

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



Ved ytterlegare spørsmål, ver venleg å ta kontakt med oss på innbyggjarservice. Informasjon om opningstider finn du på www.alver.kommune.no/innhald/plan-bygg-og-eiendom/treng-du-hjelp/ eller ved å ringe telefon 56 37 50 00.

Innsending av søknadar og anna dokumentasjon i saker skal sendast til post@alver.kommune.no

ArkivReferanse:#a0dba8a2eec74c6090d05054b8d610802019000034#ACOS.WEBSAK#