



Gløde AS  
Postboks 97  
5906 FREKHAUG

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 21/244 - 21/1645

Saksbehandlar:  
Linda Hammersvik Folkestad  
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:  
11.01.2021

## **Førehandsvarsel - pålegg om utskifting av fettutskiljar - GBNR 323/409, 499 Frekhaug**

Alver kommune har den 30.11.2020 motteke dokumentasjon på fettutskiljaranlegg ved Gløde arbeids- og kompetansesenter.

Fettutskiljaren er opplyst å ha nominell størrelse NS4. Anlegg har ei kapasitet til å handtere ei vassmende på maks 4 liter/sekundet. Det er opplyst at følgjande utstyr knytt på fettutskiljaren:

- 1 stk oppvaksmaskin,
- 3 stk kombindampere,
- 1 stk kokekar (dimensjon ikkje oppgitt),
- 2 stk skyllekumer (dimensjon ikkje oppgitt) og
- 2 stk tappekraner (dimensjon ikkje oppgitt)

Ut i frå dei opplysningane vi har motteke skal fettutskiljaren ha ei størrelse mellom NS 7 og NS 10 (størrelsen er avhengig av dimensjon på kokekar, skyllekummer og tappekraner).

Ut i frå motteke opplysninger ser vi atutskiljaren ikkje har kapasitet til å handtere alt utstyret som er knytt på anlegget. Det medfører at avløpsvatnet får for kort opphaldstid i anlegg til at alt fett vert skilt ut i anlegget. Fett vert ført ut på kommunalt avløpsnett og avsett der.

### **Førehandsvarsel – pålegg om utskifting av anlegg:**

Alver kommune har, i forbindelse med motteke dokumentasjon, vore i kontakt med dagleg leiar den 30.11.2020. I samtalen har kommunen opplyst om at det vil komme krav om utskifting av anlegg.

I samsvar med forvaltningslova § 16 vert det, i dette brev, gitt eit førehandsvarsel om pålegg om utskifting av anlegg. Kommunen vil i pålegg setje ei siste frist for å ha søkt om, installert og ferdig-meldt anlegg.

#### **Alver kommune**

Postboks 4, 5906 Frekhaug      post@alver.kommune.no      Kontonummer: 3207 29 30559  
Innbyggjarservice: +47 56 37 50      www.alver.kommune.no      Organisasjonsnummer: 920 290 922  
00

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad  
Ingeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**  
Gløde AS

Postboks 97

5906

FREKHAUG