



Hjelmås Vvs AS
Torvhusmyrane 2
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:
Dykkar: Ref.:EICBWG-
Skjemanr.:3935
Vår: 20/19112 - 21/2679

Saksbehandlar:
Bente Førland
bente.forland@alver.kommune.no

Dato:
18.01.2021

Vedk. ferdigmelding for gbnr 377/16

Vi viser til motteken ferdigmelding 14.12.2020 med vedlagt situasjonsplan som bygget

Adresse byggeplass: Gbnr 377/16

Type bygg : Ny einebustad bygd etter riving av eksisterande hytte som var tilknytt offentleg vatn.

Det er i følge situasjonsplan knytt til ny garasje og eksisterande landbruksbygning til offentleg vatn og avløp.

Type arbeid: For ny bustad: tilknytning til offentleg avløp.(Er allereie tilknytt off. vatn)

Landbruksbygning og garasje – tilknytning til offentleg vatn og avløp

Det vil bli sendt ut tilknytingsgebyr etter gjeldande satsar for dei tiltaka som ikkje tidlegare er omsøkt og betalt for.

Ein vil normalt krevja stoppekran/stakepunkt til kvart bygg, her er det montert ein felles stoppekran/stakepunkt.

Landbruksbygning skal ha montert vassmålar.

Før ferdigmelding vert godkjend, må vassmålar vera montert og tilknytingsgebyr betalt for alle bygg på eigedomen.

Vi ber også om innmålingsdata på situasjonsplanen slik at leidningane kan leggjast inn i kartet.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Bente Førland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Magne Grønhaug

Mjåtveitstø 17 5918

FREKHAUG

Mottakarar:

Hjelmås Vvs AS

Torvhusmyrane 2 5913

EIKANGERVÅG