



INFO RØRLEGGER:

- TYPE SLUK AVKLARES. SLUK UTEN FAST TILRENNING, LEVERES MED NOOD-VANNLÅS. TAKVANN KONDENSISOLERES.

ENTREPRENØR ER ANSVARLIG FOR Å IVARETA:

- ISOLERING AV AVLØPSRØR FOR Å IVARETA LYDKRAV.
- EKSPANSJON, IHT. VALGT RØRTYPE.
- FASTPUNKT, IHT. VALGT RØRTYPE.
- OPPHENG AV EGNE INSTALLASJONER, SAMT KOORDINERING AV FELLES OPPHENG DER NØVDENDIG.
- GJENNOMFØRINGER TILFREDSTILLER BRANN- OG LYDKRAV.
- STAKELUKER PÅ OPPLEGG I HHT. RETNINGSLINJER.

GENERELL INFO:

DET HENVISES TIL 3D-MODELL FOR HØYDEMESSIG Plassering OG KOORDINERING MOT ØVRIGE TEKNISKE FAG.

F	SUPPLERT MED MAGNETVENTILER OG NY FORDELER OVER HJMLING. MERKING VENTILER	04.06.2020	Srk	MoRo	OleD
E	SUPPLERT MED AVLØP FOR 2 NYE VASKER I PLAN 02	20.02.2020	Srk	MoRo	OleD
D	TEGNET FORDELER PÅ FORBRUKSVANN OG UTTAK TIL BILVASKAUTOMAT. SATT PÅ INFO PÅ FORDELSERISKAP OG NY FORDELER. SUPPLERT MED AVLØP FOR BERØRTANNTØR. VARMERØR FLYTTET UTENOM BRANNKARDIN	22.01.2020	Srk	MoRo	OleD
C	TØRROPPLEGG FLYTTET UTENOM PORT. SPYLEKRAN VED INNGANG FLYTTET TIL SAMME SIDE SOM TØRROPPLEGG. TEGNET AVLØP I VEGG SATT PÅ HØYDER. DIFFERANSERTRYKKVENTILER OPPDATERT OG ANSLUTNING BRANNKAP ENNET	04.12.2019	Srk	MoRo	OleD
B	KOMPLETT RØRTEGNING. VENTILASJON OVERFØRT TIL EGEN TEGNING	08.11.2019	Srk	MoRo	OleD
A	ARBEIDSTEGNING - GJELDER SPILLVANN OG HOVEDRØRINGER VENTILASJON	27.10.2019	MarB	MoRo	OleD
Rev			Dato	Tegn	Kontroll

Region Nordhordaland Helsehus
CONSTO AS

Plan 01
RØRTEGNING
VVS-ANLEGG

Prosjekt	RIV	A1
Dato	27.10.2019	
Format/Målestokk	A1 / 1:100	
Status	Arbeidstegning	Konstr./Tegnet
Oppdragsnr.	10209203	Kontrollert
		Godkjent
		OleD
		Rev
		F

www.multiconsult.no