



INFO VAKUUMSUG:

RØRTYPE: LIMTE GF-RØR.
BRUK MAX 45° PÅ ALLE BEND.
BRUK GJERNE LANGBEND

INFO RØRLEGGER:

- TYPE SLUK AVKLARES. SLUK UTEN FAST TILRENNING, LEVERES MED NOOD-VANNLÅS.
- TAKVANN KONDENSISOLERES.

ENTREPRENØR ER ANSVARLIG FOR Å IVARETA:

- ISOLERING AV AVLØPSRØR FOR Å IVARETA LYDKRAV.
- EKSPANSJON, IHT. VALGT RØRTYPE.
- FASTPUNKT, IHT. VALGT RØRTYPE.
- OPPHENG AV EGNE INSTALLASJONER, SAMT KOORDINERING AV FELLES OPPHENG DER NØVDENDIG.
- GJENNOMFØRINGER TILFREDSTILLER BRANN- OG LYDKRAV.
- STAKELUKER PÅ OPPLÉGG I HHT. RETNINGSLINJER.

GENERELL INFO:

DET HENVISES TIL 3D-MODELL FOR HØYDEMESSIG PLASSERING OG KOORDINERING MOT ØVRIGE TEKNISKE FAG.

FOR DIALYSEOPPLÉGG SE TEGNING 00-02-V-300-20-02

FOR DETALJER RUNDT RØRTYPER, VENTILER ETC. FOR TANNLEGEAVDELING HENVISES TIL TEGNINGER FRA DENTAL SØR

Korrosivt miljø dialyse

Rev	Arbeidsstegning	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev	Arbeidsstegning	Oppdragsnr.	Tegningsnr.
G	TEGNET INN OKSYGEN OG MEDISINSK LUFT TIL ROM 2992 OG 2994			04.08.2020	SinK	MoRo	OleD
F	SUPPLERT MED INNGANGENTER MED NYE VENTILER			04.08.2020	SinK	MoRo	OleD
E	TIL NYE VASKER, INFO FORDELERSKAP OPPDATERT			20.02.2020	SinK	MoRo	OleD
D	SUPPLERT MED FILTRERT VANN, TRYKKLUFT OG VAKUUMSUG FOR TANNLEGER			12.02.2020	SinK	MoRo	OleD
C	TEGNET FORDELERSKAP OG SATT PÅ INFO PÅ FORDELERSKAP OG FORDELERSKAP			04.02.2020	SinK	MoRo	OleD
B	SATT PÅ NYHETER, TEGNET AVLEP I VEGG, DIFFERANSETRYKKVENTIL OPPDATERT OG ANSLUTNING			04.12.2019	SinK	MoRo	OleD
A	ARBEIDSTEGNING			20.11.2019	SinK	MoRo	OleD

Region Nordhordaland Helsehus
CONSTO AS

Plan 02
RØRTEGNING
VVS-ANLEGG

www.multiconsult.no

10209203

00-02-V-300-20-01

20.11.2019

A1 / 1:100

Formal/Målestokk

Rev: 1

Formal: A1

Dato: 20.11.2019

Formal/Målestokk: A1 / 1:100

Status: Arbeidsstegning

Oppdragsnr.: 10209203

Tegningsnr.: 00-02-V-300-20-01

Rev: G